

#15557#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,285	0	31,47	31,46	30,99	31,08	-0,09	24	0	0	58,9	49,6	9,24	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,342	0,001	31,05	31,01	30,55	30,67	-0,12	24	0	0	59,5	48,2	11,28	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,311	0,001	29,59	29,55	29,1	29,21	-0,11	24	0	0	59,6	48,8	10,81	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,302	0	28,04	27,96	27,55	27,7	-0,15	24	0	0	59,8	48,6	11,22	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,271	0,002	34,59	34,54	34,08	34,13	-0,05	24	0	0	57,3	49,2	8,05	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,31	0,001	30,36	30,3	29,87	29,96	-0,09	24	0	0	59,2	48,7	10,43	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,275	0	30,1	30,08	29,62	29,78	-0,16	24	0	0	59,1	49,6	9,52	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,303	0	31,23	31,24	30,75	30,92	-0,17	24	0	0	59	49	10,04	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,286	0,001	34,78	34,79	34,26	34,39	-0,13	24	0	0	56,8	48,3	8,46	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,312	0,001	32,56	32,55	32,04	32,16	-0,12	24	0	0	59,2	49,3	9,9	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,313	0,002	33,96	33,92	33,39	33,49	-0,1	24	0	0	60,2	50,7	9,56	0,6	0,4	-
Итого:	3,31	0	347,73	347,4	342,2	343,49	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,31															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	6,198	654,71	653,28	644,38	645,88
04.10.2022	9,508	1002,44	1000,68	986,58	989,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:45:22