

#15556#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,285	0	31,47	31,46	30,99	31,08	-0,09	24	0	0	58,9	49,6	9,24	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,342	0,001	31,05	31,01	30,55	30,67	-0,12	24	0	0	59,5	48,2	11,28	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,311	0,001	29,59	29,55	29,1	29,21	-0,11	24	0	0	59,6	48,8	10,81	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,302	0	28,04	27,96	27,55	27,7	-0,15	24	0	0	59,8	48,6	11,22	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,271	0,002	34,59	34,54	34,08	34,13	-0,05	24	0	0	57,3	49,2	8,05	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,31	0,001	30,36	30,3	29,87	29,96	-0,09	24	0	0	59,2	48,7	10,43	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,275	0	30,1	30,08	29,62	29,78	-0,16	24	0	0	59,1	49,6	9,52	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,303	0	31,23	31,24	30,75	30,92	-0,17	24	0	0	59	49	10,04	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,286	0,001	34,78	34,79	34,26	34,39	-0,13	24	0	0	56,8	48,3	8,46	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,312	0,001	32,56	32,55	32,04	32,16	-0,12	24	0	0	59,2	49,3	9,9	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,313	0,002	33,96	33,92	33,39	33,49	-0,1	24	0	0	60,2	50,7	9,56	0,6	0,4	-
05.10.2022	0,315	0,014	26,45	26,08	25,97	25,75	0,22	24	0	1	61,9	50,2	11,68	0,6	0,4	-
06.10.2022	0,301	0,001	22,92	22,77	22,48	22,53	-0,05	24	0	0	62,6	49,2	13,45	0,6	0,4	-
07.10.2022	0,653	0,003	38,6	38,39	37,82	37,99	-0,17	24	0	1	64,6	47,2	17,45	0,6	0,4	-
08.10.2022	1,181	-0,006	69,28	69,33	67,93	68,61	-0,68	24	0	0	65,6	47,8	17,86	0,6	0,4	-
09.10.2022	1,148	-0,012	66,91	67,19	65,62	66,47	-0,85	24	0	0	65,5	47,4	18,08	0,6	0,4	-
10.10.2022	1,118	-0,001	64,12	64,21	62,91	63,52	-0,61	24	0	0	65,2	47	18,21	0,6	0,4	-
11.10.2022	1,137	-0,003	67,33	67,41	66,03	66,69	-0,66	24	0	0	65,4	47,7	17,69	0,6	0,4	-
12.10.2022	1,068	-0,002	58,12	58,17	57,01	57,55	-0,54	24	0	0	66	46,8	19,17	0,6	0,4	-
13.10.2022	1,02	0	48,91	48,93	47,93	48,45	-0,52	24	0	0	67,6	45,9	21,73	0,6	0,4	-
14.10.2022	1,017	-0,004	48,92	48,97	47,91	48,49	-0,58	24	0	0	67,7	45,9	21,79	0,6	0,4	-
15.10.2022	0,967	-0,003	49,37	49,42	48,4	48,96	-0,56	24	0	0	66,4	46	20,45	0,6	0,4	-
16.10.2022	1,106	-0,001	54,29	54,27	53,18	53,78	-0,6	24	0	0	67,5	46,2	21,3	0,6	0,4	-
17.10.2022	1,049	-0,002	53,49	53,49	52,39	52,96	-0,57	24	0	0	67,6	47	20,59	0,6	0,4	-
18.10.2022	1,054	-0,002	52,92	52,93	51,84	52,42	-0,58	24	0	0	67,4	46,6	20,85	0,6	0,4	-
19.10.2022	0,866	-0,002	40,7	40,77	39,88	40,41	-0,53	24	0	0	67,4	45,1	22,31	0,6	0,4	-
20.10.2022	0,813	0	35,01	35,11	34,3	34,82	-0,52	24	0	0	67,3	42,9	24,41	0,6	0,4	-
21.10.2022	0,891	0	40,33	40,4	39,51	40,05	-0,54	24	0	0	67,6	44,4	23,2	0,6	0,4	-
22.10.2022	0,755	0	32,04	32,14	31,37	31,9	-0,53	24	0	0	67,7	42,8	24,85	0,6	0,4	-
23.10.2022	0,726	0	28,99	29,09	28,42	28,85	-0,43	24	0	0	67,7	41,6	26,1	0,6	0,4	-
Итого:	20,495	0	1246,43	1246,47	1223,1	1233,69	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,495															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	6,198	654,71	653,28	644,38	645,88
23.10.2022	26,693	1901,14	1899,75	1867,48	1879,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 8:16:34