

#15548#

## Отчёт по теплотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6753  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207662  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	1,144	0,024	48,58	47,44	47,61	47,02	0,59	24	0	0	67,6	44,1	23,42	0,6	0,4	5,2
24.12.2020	1,253	0,028	53,99	52,71	52,82	52,15	0,67	24	0	0	69,5	46,4	23,14	0,6	0,4	2,5
25.12.2020	1,335	0,026	56,52	55,22	55,27	54,61	0,66	24	0	0	70,6	47,1	23,56	0,6	0,4	2,6
26.12.2020	1,425	0,012	55,24	54,09	53,96	53,57	0,39	24	0	0	73,3	47,3	26,02	0,6	0,4	1,5
27.12.2020	1,51	0,029	58,54	57,14	57,09	56,47	0,62	24	0	0	75	49,1	25,93	0,6	0,4	-0,5
28.12.2020	1,355	0,032	54,52	53,17	53,26	52,58	0,68	24	0	0	72,5	47,7	24,83	0,6	0,4	2,2
29.12.2020	1,165	0,025	50,88	49,74	49,85	49,24	0,61	24	0	0	67,6	44,8	22,83	0,6	0,4	4,7
30.12.2020	1,271	0,024	51,56	50,31	50,42	49,82	0,6	24	0	0	70,4	45,8	24,65	0,6	0,4	1,6
31.12.2020	1,456	0,025	52,64	51,23	51,33	50,73	0,6	24	0	0	74,4	46,7	27,77	0,6	0,4	0,4
01.01.2021	1,5	0,035	59,61	58,11	58,08	57,41	0,67	24	0	0	75,4	50,2	25,2	0,6	0,4	-2,4
02.01.2021	1,327	0,026	48,79	47,45	47,58	46,96	0,62	24	0	0	74,5	47,2	27,31	0,6	0,4	-0,2
03.01.2021	1,534	0,034	59,66	58,15	58,18	57,44	0,74	24	0	0	75,2	49,5	25,69	0,6	0,4	-0,9
04.01.2021	1,547	0,041	60,88	59,32	59,33	58,6	0,73	24	0	0	75,8	50,4	25,41	0,6	0,4	-0,5
05.01.2021	1,515	0,039	60,45	58,92	58,97	58,21	0,76	24	0	0	74,6	49,6	25,02	0,6	0,4	0,4
06.01.2021	1,472	0,031	58,14	56,64	56,73	56,01	0,72	24	0	0	74	48,7	25,28	0,6	0,4	0,2
07.01.2021	1,394	0,028	53,17	51,74	51,87	51,19	0,68	24	0	0	74,3	48,1	26,23	0,6	0,4	0,2
08.01.2021	1,394	0,027	51,81	50,39	50,54	49,91	0,63	24	0	0	74,3	47,4	26,95	0,6	0,4	0,2
09.01.2021	1,491	0,034	55,73	54,21	54,35	53,59	0,76	24	0	0	75,5	48,7	26,77	0,6	0,4	-1
10.01.2021	1,415	0,027	51,11	49,67	49,86	49,18	0,68	24	0	0	75,2	47,5	27,74	0,6	0,4	-0,6
11.01.2021	1,464	0,033	57,24	55,73	55,83	55,1	0,73	24	0	0	74,8	49,2	25,6	0,6	0,4	0,3
12.01.2021	1,515	0,033	59,7	58,14	58,24	57,49	0,75	24	0	0	74,3	48,9	25,39	0,6	0,4	0,1
13.01.2021	1,456	0,032	57,19	55,66	55,81	55,03	0,78	24	0	0	74,1	48,7	25,39	0,6	0,4	0,2
14.01.2021	1,644	0,045	64,57	62,9	62,88	62,13	0,75	24	0	0	76,8	51,2	25,52	0,6	0,4	-2,7
15.01.2021	1,727	0,046	66,47	64,72	64,65	63,85	0,8	24	0	0	79,6	53,6	26,01	0,6	0,4	-6
16.01.2021	1,578	0,036	58,01	56,46	56,32	55,68	0,64	21	3	1	81,5	54,1	27,36	0,6	0,4	-8,2
17.01.2021	2,106	0,041	74,88	72,93	72,52	71,84	0,68	24	0	0	85,6	57,2	28,45	0,6	0,4	-15,6
18.01.2021	1,887	0,042	64,4	62,64	62,38	61,68	0,7	24	0	0	85,7	56,1	29,57	0,6	0,4	-7,6
19.01.2021	1,746	0,033	59,41	57,79	57,53	56,96	0,57	22	2	1	85,4	55,7	29,76	0,6	0,4	-9,6
20.01.2021	1,527	0,026	55,22	53,85	53,75	53,23	0,52	24	0	0	79,1	51,2	27,91	0,6	0,4	-0,7
21.01.2021	1,247	0,014	49,23	48,23	48,12	47,74	0,38	24	0	0	71,5	46	25,52	0,6	0,4	4
22.01.2021	1,136	0,011	42,83	41,9	41,83	41,5	0,33	24	0	0	71,6	44,8	26,81	0,6	0,4	4,3
23.01.2021	1,228	0,012	46,89	45,88	45,78	45,43	0,35	24	0	0	72,4	46	26,47	0,6	0,4	-
Итого:	46,764	0	1797,86	1752,48	1752,74	1732,35	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,764															

Общее время работы системы, ч 768  
 Период нормальной работы системы, ч 763

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	185,737	9031,06	8790,32	8844,34	8703,32
23.01.2021	232,501	10828,92	10542,8	10597,08	10435,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.01.2021 15:14:10