

# #116752#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7351  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270557  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,04	0	1,86	0	0	1,81	0	0	0	24	0	0	70,3	29	41,37	0,66	0,65	-
22.01.2025	0,072	0	4,37	0	0	4,26	0	0	0	24	0	0	73,7	33,6	40,11	0,66	0,65	-
23.01.2025	0,039	0	2,34	0	0	2,29	0	0	0	24	0	0	70,5	33,3	37,23	0,66	0,65	-
24.01.2025	0,075	0	3,73	0	0	3,66	0	0	0	24	0	0	72	34,6	37,41	0,66	0,65	-
25.01.2025	0,051	0	3,3	0	0	3,23	0	0	0	24	0	0	72,3	30,7	41,62	0,66	0,65	-
26.01.2025	0,021	0	1,07	0	0	1,06	0	0	0	24	0	0	65	21,4	43,57	0,66	0,65	-
27.01.2025	0,058	0	3,11	0	0	3,04	0	0	0	24	0	0	70,6	35,3	35,29	0,66	0,65	-
28.01.2025	0,051	0	2,35	0	0	2,3	0	0	0	24	0	0	71,1	29,1	42,06	0,86	0,62	-
29.01.2025	0,077	0	3,17	0	0	3,11	0	0	0	24	0	1	72,3	31,7	40,55	0,96	0,6	-
30.01.2025	0,047	0	2,49	0	0	2,44	0	0	0	24	0	1	70,3	34,2	36,12	0,96	0,6	-
31.01.2025	0,081	0	3,78	0	0	3,69	0	0	0	24	0	1	73,2	32,4	40,86	0,96	0,6	-
01.02.2025	0,062	0	3,04	0	0	2,97	0	0	0	24	0	1	70,5	30,9	39,66	0,96	0,6	-
02.02.2025	0,007	0	0,5	0	0	0,49	0	0	0	24	0	1	58,1	18,9	39,18	0,96	0,6	-
03.02.2025	0,057	0	2,57	0	0	2,52	0	0	0	24	0	1	70,6	27,7	42,83	0,96	0,6	-
04.02.2025	0,063	0	2,75	0	0	2,69	0	0	0	24	0	1	71,2	29,9	41,32	0,96	0,6	-
05.02.2025	0,057	0	2,84	0	0	2,78	0	0	0	24	0	1	70,2	30,7	39,47	0,96	0,6	-
06.02.2025	0,046	0	1,93	0	0	1,89	0	0	0	24	0	1	70	26,4	43,6	0,96	0,6	-
07.02.2025	0,056	0	2,2	0	0	2,17	0	0	0	24	0	1	69	28,7	40,34	0,96	0,6	-
08.02.2025	0,054	0	2,44	0	0	2,38	0	0	0	24	0	1	73,5	27,9	45,6	0,96	0,6	-
09.02.2025	0,022	0	1,49	0	0	1,46	0	0	0	24	0	1	71,5	22,6	48,93	0,96	0,6	-
10.02.2025	0,051	0	1,99	0	0	1,96	0	0	0	24	0	1	72,8	30,8	41,97	0,96	0,6	-
11.02.2025	0,042	0	1,37	0	0	1,34	0	0	0	24	0	1	70,9	23,8	47,12	0,96	0,6	-
12.02.2025	0,066	0	2,43	0	0	2,37	0	0	0	24	0	1	75	29	46,09	0,96	0,6	-
13.02.2025	0,038	0	1,35	0	0	1,32	0	0	0	24	0	1	70,2	25,3	44,9	0,96	0,6	-
14.02.2025	0,044	0	1,67	0	0	1,64	0	0	0	24	0	1	72,8	26,1	46,66	0,96	0,6	-
15.02.2025	0,051	0	2,53	0	0	2,47	0	0	0	24	0	1	73,6	27,6	46,03	0,96	0,6	-
16.02.2025	0,012	0	0,97	0	0	0,95	0	0	0	24	0	1	67	22,7	44,23	0,96	0,6	-
17.02.2025	0,057	0	2,34	0	0	2,28	0	0	0	24	0	1	72,5	29,4	43,16	0,96	0,6	-
18.02.2025	0,04	0	1,64	0	0	1,6	0	0	0	24	0	1	70,8	28,5	42,33	0,96	0,6	-
19.02.2025	0,053	0	2,18	0	0	2,14	0	0	0	24	0	1	72,4	25,6	46,76	0,96	0,6	-
20.02.2025	0,029	0	1,21	0	0	1,19	0	0	0	24	0	1	70,4	20,5	49,85	0,96	0,6	-
Итого:	1,519	0	71,01	0	0	69,5	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,519																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	5,855	378,61	0	0	371,23	0	0
20.02.2025	7,374	449,62	0	0	440,73	0	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 11:43:46