

#121365#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых
Ореховая 5, Калининград (Администрация)
5207
7351
ВКТ-7
00270557
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,057	0	2,16	0	0	2,12	0	0	0	24	0	1	71,3	27,6	43,64	0,96	0,6	-
22.02.2025	0,052	0	3,04	0	0	2,98	0	0	0	24	0	1	69,1	34,9	34,24	0,96	0,6	-
23.02.2025	0,019	0	1,01	0	0	0,99	0	0	0	24	0	1	66,4	22,1	44,3	0,96	0,6	-
24.02.2025	0,036	0	1,7	0	0	1,67	0	0	0	24	0	1	69,3	23,9	45,36	0,96	0,6	-
25.02.2025	0,052	0	2,43	0	0	2,38	0	0	0	24	0	1	70,6	28,1	42,5	0,96	0,6	-
26.02.2025	0,068	0	3,44	0	0	3,36	0	0	0	24	0	1	71,5	29,3	42,21	0,96	0,6	-
27.02.2025	0,045	0	3,93	0	0	3,84	0	0	0	24	0	1	71,2	35,3	35,92	0,96	0,6	-
28.02.2025	0,066	0	3,4	0	0	3,32	0	0	0	24	0	1	70,2	36	34,2	0,96	0,6	-
01.03.2025	0,04	0	2,72	0	0	2,67	0	0	0	24	0	1	71,1	28,5	42,65	0,96	0,6	-
02.03.2025	0,001	0	0,19	0	0	0,19	0	0	0	24	0	1	27,7	14,9	12,73	0,96	0,6	-
03.03.2025	0,05	0	3,15	0	0	3,07	0	0	0	24	0	1	71,3	27,6	43,7	0,96	0,6	-
04.03.2025	0,051	0	2,63	0	0	2,58	0	0	0	24	0	1	70,6	29,5	41,07	0,96	0,6	-
05.03.2025	0,062	0	3,68	0	0	3,6	0	0	0	24	0	1	71,6	30,5	41,09	0,96	0,6	-
06.03.2025	0,041	0	2,43	0	0	2,38	0	0	0	24	0	1	71,2	28,8	42,41	0,96	0,6	-
07.03.2025	0,07	0	3,6	0	0	3,52	0	0	0	24	0	1	70,7	34,2	36,52	0,96	0,6	-
08.03.2025	0,008	0	1,89	0	0	1,85	0	0	0	24	0	1	69,4	26,4	42,97	0,96	0,6	-
09.03.2025	0,014	0	1,3	0	0	1,28	0	0	0	24	0	1	63,8	23,9	39,94	0,96	0,6	-
10.03.2025	0,065	0	3,57	0	0	3,48	0	0	0	24	0	1	70,8	35,2	35,67	0,96	0,6	-
11.03.2025	0,05	0	2,73	0	0	2,67	0	0	0	24	0	1	69,5	35,2	34,28	0,96	0,6	-
12.03.2025	0,071	0	4,31	0	0	4,22	0	0	0	24	0	1	70,4	33,6	36,83	0,96	0,6	-
13.03.2025	0,05	0	2,52	0	0	2,48	0	0	0	24	0	1	67,7	32	35,65	0,96	0,6	-
14.03.2025	0,069	0	3,54	0	0	3,47	0	0	0	24	0	1	69,6	35	34,62	0,96	0,6	-
15.03.2025	0,049	0	2,94	0	0	2,89	0	0	0	24	0	1	69,2	35,3	33,87	0,96	0,6	-
16.03.2025	0,008	0	0,87	0	0	0,86	0	0	0	24	0	1	60,1	24,2	35,92	0,96	0,6	-
17.03.2025	0,055	0	2,37	0	0	2,33	0	0	0	24	0	1	69,6	27,9	41,72	0,96	0,6	-
18.03.2025	0,054	0	8,64	0	0	8,44	0	0	0	24	0	1	71,8	43,4	28,4	0,96	0,6	-
19.03.2025	0,052	0	10,27	0	0	10,04	0	0	0	24	0	1	73,6	46,5	27,11	0,96	0,6	-
20.03.2025	0,069	0	3,21	0	0	3,13	0	0	0	24	0	1	72,1	31,4	40,71	0,96	0,6	-
Итого:	1,324	0	87,67	0	0	85,81	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,324																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	7,374	449,62	0	0	440,73	0	0
20.03.2025	8,698	537,29	0	0	526,54	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:37:20