

# #80137#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7351  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270557  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	0,05	0	4,77	0	0	4,67	0	0	0	24	0	0	72,4	41,8	30,62	0,66	0,66	4,8
22.03.2024	0,064	0	3,26	0	0	3,18	0	0	0	24	0	0	70,2	39,4	30,8	0,66	0,66	5,6
23.03.2024	0,032	0	4,26	0	0	4,17	0	0	0	24	0	0	71,9	36,3	35,65	0,66	0,66	6,6
24.03.2024	0,051	0	8,99	0	0	8,8	0	0	0	24	0	0	73,6	46,1	27,54	0,66	0,66	3,6
25.03.2024	0,024	0	3,85	0	0	3,77	0	0	0	24	0	0	71,4	39,4	32,03	0,66	0,66	3,9
26.03.2024	0,038	0	3,08	0	0	3,03	0	0	0	24	0	0	70,3	41,5	28,85	0,66	0,66	5,5
27.03.2024	0,063	0	3,94	0	0	3,86	0	0	0	24	0	0	72,4	43,2	29,12	0,66	0,66	9,1
28.03.2024	0,052	0	6,93	0	0	6,76	0	0	0	24	0	0	73	45	27,99	0,66	0,66	11,8
29.03.2024	0,049	0	4,53	0	0	4,42	0	0	0	24	0	0	72,2	43,9	28,24	0,66	0,66	10,7
30.03.2024	0,043	0	5,22	0	0	5,1	0	0	0	24	0	0	72,8	39,8	32,96	0,66	0,66	13,4
31.03.2024	0,028	0	4,46	0	0	4,35	0	0	0	24	0	0	70,6	36,9	33,72	0,66	0,66	16,7
01.04.2024	0,045	0	4,43	0	0	4,33	0	0	0	24	0	0	72,4	43,9	28,46	0,66	0,66	-
02.04.2024	0,062	0	4,08	0	0	4	0	0	0	24	0	0	71,5	39,6	31,88	0,66	0,66	-
03.04.2024	0,062	0	3,69	0	0	3,61	0	0	0	24	0	0	71,8	38,6	33,15	0,66	0,65	-
04.04.2024	0,041	0	2,41	0	0	2,37	0	0	0	24	0	0	70,8	36,1	34,77	0,66	0,66	-
05.04.2024	0,083	0	3,65	0	0	3,56	0	0	0	24	0	0	72	39,9	32,09	0,66	0,66	-
06.04.2024	0,07	0	4,92	0	0	4,82	0	0	0	24	0	0	72	45,4	26,59	0,66	0,65	-
07.04.2024	0,027	0	5,8	0	0	5,67	0	0	0	24	0	0	72,9	36,9	36,05	0,66	0,66	-
08.04.2024	0,03	0	3,34	0	0	3,28	0	0	0	24	0	0	71,3	39,6	31,66	0,66	0,66	-
09.04.2024	0,066	0	5,17	0	0	5,06	0	0	0	24	0	0	71,5	42,1	29,33	0,66	0,66	-
10.04.2024	0,062	0	3,76	0	0	3,67	0	0	0	24	0	0	71,6	36,6	35,04	0,66	0,65	-
11.04.2024	0,051	0	2,53	0	0	2,49	0	0	0	24	0	0	68,4	35,2	33,29	0,66	0,66	-
12.04.2024	0,044	0	1,92	0	0	1,89	0	0	0	24	0	0	64,9	33,2	31,71	0,66	0,65	-
13.04.2024	0,037	0	1,56	0	0	1,53	0	0	0	24	0	0	64,4	31,1	33,31	0,66	0,65	-
14.04.2024	0,013	0	2,05	0	0	2,01	0	0	0	24	0	0	65,8	25,3	40,47	0,66	0,65	-
15.04.2024	0,049	0	2,36	0	0	2,32	0	0	0	24	0	0	66,1	30,7	35,38	0,66	0,65	-
16.04.2024	0,047	0	2,03	0	0	1,99	0	0	0	24	0	0	65,6	31,7	33,93	0,66	0,65	-
17.04.2024	0,045	0	2,79	0	0	2,73	0	0	0	24	0	0	66,9	29	37,89	0,66	0,65	-
18.04.2024	0,027	0	0,92	0	0	0,91	0	0	0	24	0	0	60,3	22	38,29	0,66	0,65	-
19.04.2024	0,03	0	1,14	0	0	1,13	0	0	0	24	0	0	58,4	23,7	34,76	0,66	0,65	-
20.04.2024	0,019	0	0,72	0	0	0,72	0	0	0	24	0	0	59,7	21,5	38,23	0,66	0,65	-
Итого:	1,404	0	112,56	0	0	110,2	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,404																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2024	46,295	3361,72	0	0	3323,29	0	0
20.04.2024	47,699	3474,28	0	0	3433,49	0	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.04.2024 8:10:18