

#126485#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых
Ореховая 5, Калининград (Администрация)
5207
7351
ВКТ-7
00270557
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,067	0	4,34	0	0	4,25	0	0	0	24	0	1	71,6	38,4	33,2	0,96	0,6	5,6
22.03.2025	0,067	0	6,6	0	0	6,44	0	0	0	24	0	1	73,6	40,5	33,07	0,96	0,6	5,7
23.03.2025	0,027	0	2,57	0	0	2,52	0	0	0	24	0	1	70	33,8	36,12	0,96	0,6	6,8
24.03.2025	0,049	0	4,25	0	0	4,15	0	0	0	24	0	1	71,5	39,3	32,24	0,96	0,6	5,5
25.03.2025	0,056	0	3,04	0	0	2,98	0	0	0	24	0	1	71,9	33,1	38,83	0,96	0,6	4,4
26.03.2025	0,085	0	5,05	0	0	4,95	0	0	0	24	0	1	72,4	38,5	33,96	0,96	0,6	6,9
27.03.2025	0,058	0	3,36	0	0	3,29	0	0	0	24	0	1	70,6	37,7	32,92	0,96	0,6	5,7
28.03.2025	0,059	0	3,33	0	0	3,26	0	0	0	24	0	1	70,7	37,9	32,81	0,96	0,6	8,9
29.03.2025	0,049	0	4,08	0	0	4	0	0	0	24	0	1	71,9	40,5	31,46	0,96	0,6	9,9
30.03.2025	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	1	17,7	18,7	-0,99	0,96	0,6	6,8
31.03.2025	0,062	0	3,87	0	0	3,79	0	0	0	24	0	1	71,2	35,8	35,39	0,96	0,6	5,9
01.04.2025	0,049	0	2,97	0	0	2,91	0	0	0	24	0	1	71,6	35,9	35,73	0,96	0,6	-
02.04.2025	0,07	0	4,43	0	0	4,34	0	0	0	24	0	1	72,2	37,8	34,35	0,96	0,6	-
03.04.2025	0,061	0	4,01	0	0	3,91	0	0	0	24	0	1	71,2	38,6	32,62	0,96	0,6	-
04.04.2025	0,033	0	1,99	0	0	1,96	0	0	0	24	0	1	66,3	35,5	30,74	0,96	0,6	-
05.04.2025	0,052	0	3,66	0	0	3,59	0	0	0	24	0	1	68,7	40,2	28,54	0,96	0,6	-
06.04.2025	0,016	0	1,08	0	0	1,07	0	0	0	24	0	1	61,7	26,8	34,95	0,96	0,6	-
07.04.2025	0,058	0	2,75	0	0	2,69	0	0	0	24	0	1	69,4	35,9	33,44	0,96	0,6	-
08.04.2025	0,033	0	1,72	0	0	1,69	0	0	0	24	0	1	65,6	30,4	35,19	0,96	0,6	-
09.04.2025	0,062	0	3,13	0	0	3,08	0	0	0	24	0	1	70,2	30,1	40,13	0,96	0,6	-
10.04.2025	0,042	0	1,84	0	0	1,81	0	0	0	24	0	1	66,4	25,9	40,52	0,96	0,6	-
11.04.2025	0,059	0	2,66	0	0	2,61	0	0	0	24	0	1	68,9	30,5	38,34	0,96	0,6	-
12.04.2025	0,045	0	2,88	0	0	2,82	0	0	0	24	0	1	69,6	32,4	37,15	0,96	0,6	-
13.04.2025	0,015	0	1,57	0	0	1,53	0	0	0	24	0	1	66,2	28,9	37,25	0,96	0,6	-
14.04.2025	0,048	0	2,97	0	0	2,9	0	0	0	24	0	1	68,7	35,7	32,96	0,96	0,6	-
15.04.2025	0,038	0	2,1	0	0	2,06	0	0	0	24	0	1	68,1	31,7	36,47	0,96	0,6	-
16.04.2025	0,066	0	4	0	0	3,9	0	0	0	24	0	1	70,1	37,2	32,84	0,96	0,6	-
17.04.2025	0,037	0	3,3	0	0	3,23	0	0	0	24	0	1	68,5	34,2	34,28	0,96	0,6	-
18.04.2025	0,04	0	2,06	0	0	2,03	0	0	0	24	0	1	65,6	34,2	31,38	0,96	0,6	-
19.04.2025	0,053	0	4	0	0	3,93	0	0	0	24	0	1	69,3	39,9	29,34	0,96	0,6	-
20.04.2025	0,02	0	1,33	0	0	1,31	0	0	0	24	0	1	64,5	29,4	35,06	0,96	0,6	-
Итого:	1,476	0	94,95	0	0	93,01	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,476																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	8,698	537,29	0	0	526,54	0	0
20.04.2025	10,174	632,24	0	0	619,55	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 10:41:06