

#296998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7351  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270557  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,036	0	2,72	0	0	2,67	0	0	0	24	0	1	63,4	46	17,41	0,96	0,6	-
22.03.2026	0,015	0	1,95	0	0	1,94	0	0	0	24	0	1	58,2	45,4	12,84	0,96	0,6	-
23.03.2026	0,156	0	9,69	0	0	9,49	0	0	0	24	0	1	71,4	49,8	21,6	0,96	0,6	-
24.03.2026	0,078	0	4,96	0	0	4,87	0	0	0	24	0	1	68	47,2	20,81	0,96	0,6	-
25.03.2026	0,053	0	3,43	0	0	3,38	0	0	0	24	0	1	65,4	46,3	19,15	0,96	0,6	-
26.03.2026	0,03	0	2,31	0	0	2,29	0	0	0	24	0	1	61,8	45,1	16,67	0,96	0,6	-
27.03.2026	0,039	0	2,57	0	0	2,53	0	0	0	24	0	1	62,7	45,2	17,53	0,96	0,6	-
28.03.2026	0,044	0	3,05	0	0	3	0	0	0	24	0	1	64,7	46	18,63	0,96	0,6	-
29.03.2026	0	0	1,4	0	0	1,4	0	0	0	24	0	1	51,3	44,6	6,71	0,96	0,6	-
30.03.2026	0,146	0	8,55	0	0	8,35	0	0	0	24	0	1	70,6	49	21,59	0,96	0,6	-
31.03.2026	0,122	0	6,65	0	0	6,51	0	0	0	24	0	1	70,1	47,2	22,89	0,96	0,6	-
01.04.2026	0,067	0	4,25	0	0	4,19	0	0	0	24	0	1	67,2	46,2	21,02	0,96	0,6	-
02.04.2026	0,066	0	7,31	0	0	7,16	0	0	0	24	0	1	69,9	52,4	17,54	0,96	0,6	-
03.04.2026	0,178	0	16,7	0	0	16,33	0	0	0	24	0	1	72,2	63,3	8,91	0,96	0,6	-
04.04.2026	0,076	0	14,68	0	0	14,35	0	0	0	24	0	1	72	67,6	4,42	0,96	0,6	-
05.04.2026	0,042	0	14,37	0	0	14,1	0	0	0	24	0	1	72	69,7	2,35	0,96	0,6	-
06.04.2026	0,222	0	18,15	0	0	17,77	0	0	0	24	0	1	72,6	60,3	12,28	0,96	0,6	-
07.04.2026	0,144	0	16,51	0	0	16,17	0	0	0	24	0	1	72,3	64,8	7,57	0,96	0,6	-
08.04.2026	0,049	0	13,12	0	0	12,86	0	0	0	24	0	1	70	66,8	3,21	0,96	0,6	-
09.04.2026	0,043	0	5,95	0	0	5,84	0	0	0	24	0	1	69,2	58,4	10,75	0,96	0,6	-
10.04.2026	0,049	0	3,82	0	0	3,77	0	0	0	24	0	1	66,1	53,6	12,47	0,96	0,6	-
11.04.2026	0,038	0	3,1	0	0	3,08	0	0	0	24	0	1	64,1	53,5	10,57	0,96	0,6	-
12.04.2026	0,015	0	2,13	0	0	2,13	0	0	0	24	0	1	59	53,4	5,57	0,53	0,36	-
13.04.2026	0,194	0	13,64	0	0	13,34	0	0	0	24	0	1	71,8	55,5	16,32	0,16	0,16	-
14.04.2026	0,084	0	6,36	0	0	6,25	0	0	0	24	0	0	69,4	54,2	15,14	0,16	0,16	-
15.04.2026	0,039	0	3,6	0	0	3,57	0	0	0	24	0	0	65,6	53,6	11,92	0,16	0,16	-
16.04.2026	0,028	0	2,9	0	0	2,88	0	0	0	24	0	0	63,6	53,3	10,32	0,16	0,16	-
17.04.2026	0,047	0	3,75	0	0	3,71	0	0	0	24	0	0	66,1	53,7	12,44	0,16	0,16	-
18.04.2026	0,023	0	2,61	0	0	2,6	0	0	0	24	0	0	62,4	53,8	8,66	0,16	0,16	-
19.04.2026	0,002	0	2,06	0	0	2,06	0	0	0	24	0	0	58,8	53,4	5,45	0,16	0,16	-
20.04.2026	0,175	0	12,44	0	0	12,16	0	0	0	24	0	0	71,9	55,3	16,61	0,16	0,16	-
Итого:	2,3	0	214,73	0	0	210,75	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,3																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	20,934	1935,86	0	0	1894,37	0	0
20.04.2026	23,234	2150,59	0	0	2105,12	0	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 8:22:27