

#84204#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7351
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270557
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,014	0	1,09	0	0	1,07	0	0	0	24	0	0	59,7	23,6	36,19	0,66	0,65	3,7
22.04.2024	0,016	0	0,73	0	0	0,73	0	0	0	24	0	0	56,9	23,1	33,8	0,66	0,65	3,1
23.04.2024	0,043	0	1,47	0	0	1,44	0	0	0	24	0	0	63,6	23,2	40,36	0,66	0,65	2,9
24.04.2024	0,049	0	2,03	0	0	2	0	0	0	24	0	0	64,4	27,3	37,06	0,66	0,65	4,9
25.04.2024	0,051	0	1,7	0	0	1,67	0	0	0	24	0	0	64	26,7	37,38	0,66	0,66	6,4
26.04.2024	0,044	0	1,58	0	0	1,57	0	0	0	24	0	0	61,8	28,6	33,29	0,66	0,65	7,8
27.04.2024	0,019	0	0,89	0	0	0,89	0	0	0	24	0	0	58,8	24,9	33,91	0,66	0,65	12,1
28.04.2024	0,01	0	0,56	0	0	0,56	0	0	0	24	0	0	54,4	24,8	29,69	0,66	0,65	14,6
29.04.2024	0,005	0	0,4	0	0	0,39	0	0	0	24	0	0	56,8	22,8	34,06	0,66	0,65	16,9
30.04.2024	0,006	0	0,4	0	0	0,39	0	0	0	24	0	1	59,6	23,3	36,23	0,66	0,65	16,1
01.05.2024	0,016	0	1,14	0	0	1,11	0	0	0	24	0	0	61,2	28,6	32,65	0,66	0,66	-
02.05.2024	0,021	0	2,16	0	0	2,12	0	0	0	24	0	0	64,6	34	30,61	0,66	0,66	-
03.05.2024	0,054	0	2,56	0	0	2,51	0	0	0	24	0	0	66,3	35,7	30,6	0,66	0,66	-
04.05.2024	0,015	0	2,18	0	0	2,13	0	0	0	24	0	0	68,3	35,7	32,63	0,66	0,65	-
05.05.2024	0,011	0	1,29	0	0	1,27	0	0	0	24	0	0	61,7	32,6	29,19	0,66	0,66	-
06.05.2024	0,05	0	2,77	0	0	2,72	0	0	0	24	0	0	65,8	35,6	30,21	0,66	0,66	-
07.05.2024	0,041	0	2,61	0	0	2,57	0	0	0	24	0	0	66,2	37,5	28,68	0,66	0,65	-
08.05.2024	0,037	0	2,42	0	0	2,37	0	0	0	24	0	0	66,4	31,2	35,16	0,66	0,65	-
09.05.2024	0,02	0	1,15	0	0	1,14	0	0	0	24	0	0	64,1	31,2	32,85	0,66	0,65	-
10.05.2024	0,014	0	0,93	0	0	0,91	0	0	0	24	0	0	64	25,8	38,17	0,66	0,65	-
11.05.2024	0,025	0	1,45	0	0	1,43	0	0	0	24	0	0	63,3	29,6	33,65	0,66	0,65	-
12.05.2024	0,027	0	3,31	0	0	3,25	0	0	0	24	0	0	66,5	34,2	32,37	0,66	0,66	-
13.05.2024	0,05	0	3,21	0	0	3,15	0	0	0	24	0	0	64,7	38,1	26,59	0,66	0,66	-
14.05.2024	0,062	0	3,62	0	0	3,54	0	0	0	24	0	0	65,9	39,1	26,81	0,66	0,66	-
15.05.2024	0,054	0	5,19	0	0	5,09	0	0	0	24	0	0	67,6	36,8	30,75	0,66	0,66	-
16.05.2024	0,046	0	2,91	0	0	2,86	0	0	0	24	0	0	66	40,5	25,51	0,66	0,66	-
17.05.2024	0,036	0	1,7	0	0	1,68	0	0	0	24	0	0	64,1	32,4	31,71	0,66	0,66	-
18.05.2024	0,041	0	3,25	0	0	3,19	0	0	0	24	0	0	66,9	36,9	30,01	0,66	0,66	-
19.05.2024	0,027	0	3,95	0	0	3,87	0	0	0	24	0	0	68,2	40	28,22	0,66	0,65	-
20.05.2024	0,022	0	1,53	0	0	1,51	0	0	0	24	0	0	65,2	33	32,21	0,66	0,66	-
Итого:	0,926	0	60,18	0	0	59,13	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,926																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2024	47,699	3474,28	0	0	3433,49	0	0
20.05.2024	48,625	3534,46	0	0	3492,62	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 16:37:22