

#133966#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых

Ореховая 5, Калининград (Администрация)

5207

7351

ВКТ-7

00270557

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,063	0	3,9	0	0	3,81	0	0	0	24	0	1	68,1	36,1	32,05	0,96	0,6	-
22.05.2025	0,027	0	1,65	0	0	1,63	0	0	0	24	0	1	64,9	32,3	32,63	0,96	0,6	-
23.05.2025	0,031	0	2,05	0	0	2,01	0	0	0	24	0	1	66,7	33,4	33,31	0,96	0,6	-
24.05.2025	0,051	0	3,46	0	0	3,4	0	0	0	24	0	1	67,9	36,2	31,63	0,96	0,6	-
25.05.2025	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	1	22,8	22,2	0,64	0,96	0,6	-
26.05.2025	0,048	0	3,01	0	0	2,95	0	0	0	24	0	1	67,3	36,6	30,7	0,96	0,6	-
27.05.2025	0,035	0	2,03	0	0	2	0	0	0	24	0	1	66	34,7	31,34	0,96	0,6	-
28.05.2025	0,034	0	2,87	0	0	2,82	0	0	0	24	0	1	67,4	37,9	29,52	0,96	0,6	-
29.05.2025	0,036	0	2	0	0	1,97	0	0	0	24	0	1	66,8	34	32,8	0,96	0,6	-
30.05.2025	0,053	0	2,99	0	0	2,95	0	0	0	24	0	1	67,9	37,7	30,23	0,96	0,6	-
31.05.2025	0,053	0	3,17	0	0	3,09	0	0	0	24	0	1	68,6	36,1	32,49	0,96	0,6	-
01.06.2025	0,018	0	1,19	0	0	1,17	0	0	0	24	0	1	65,2	29,4	35,76	0,96	0,6	-
02.06.2025	0,051	0	3,12	0	0	3,07	0	0	0	24	0	1	67,8	38,1	29,7	0,96	0,6	-
03.06.2025	0,029	0	1,73	0	0	1,7	0	0	0	24	0	1	66,2	34,1	32,09	0,96	0,6	-
04.06.2025	0,06	0	3,38	0	0	3,32	0	0	0	24	0	1	68,6	40,1	28,47	0,96	0,6	-
05.06.2025	0,025	0	1,5	0	0	1,48	0	0	0	24	0	1	65,8	34,2	31,63	0,96	0,6	-
06.06.2025	0,031	0	2,16	0	0	2,13	0	0	0	24	0	1	66,3	37	29,35	0,96	0,6	-
07.06.2025	0,038	0	2,93	0	0	2,87	0	0	0	24	0	1	68,5	36,6	31,92	0,96	0,6	-
08.06.2025	0,004	0	0,27	0	0	0,27	0	0	0	24	0	1	57,8	28,6	29,21	0,96	0,6	-
09.06.2025	0,049	0	2,71	0	0	2,65	0	0	0	24	0	1	67,2	36,2	31,07	0,96	0,6	-
10.06.2025	0,031	0	1,98	0	0	1,95	0	0	0	24	0	1	66,3	32,4	33,88	0,96	0,6	-
11.06.2025	0,059	0	6,85	0	0	6,69	0	0	0	24	0	1	70	40,8	29,14	0,96	0,6	-
12.06.2025	0,024	0	38,52	0	0	37,7	0	0	0	24	0	1	71,8	71,2	0,58	0,96	0,6	-
13.06.2025	0,024	0	37,02	0	0	36,22	0	0	0	24	0	1	71,2	70,7	0,54	0,96	0,6	-
14.06.2025	0,024	0	37,4	0	0	36,6	0	0	0	24	0	1	71	70,5	0,49	0,96	0,6	-
15.06.2025	0,024	0	38,95	0	0	38,06	0	0	0	24	0	1	71,2	70,8	0,45	0,96	0,6	-
16.06.2025	0,035	0	15,42	0	0	15,08	0	0	0	24	0	1	71,8	52	19,8	0,96	0,6	-
17.06.2025	0,034	0	1,93	0	0	1,9	0	0	0	24	0	1	67,2	35,8	31,39	0,96	0,6	-
18.06.2025	0,032	0	1,67	0	0	1,64	0	0	0	24	0	1	66,8	35,6	31,23	0,96	0,6	-
19.06.2025	0,038	0	3,53	0	0	3,46	0	0	0	24	0	1	69	38,2	30,76	0,96	0,6	-
20.06.2025	0,022	0	1,91	0	0	1,88	0	0	0	24	0	1	66,5	36,4	30,08	0,96	0,6	-
Итого:	1,083	0	231,31	0	0	226,48	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,083																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2025	11,173	689,74	0	0	676,01	0	0
20.06.2025	12,256	921,05	0	0	902,49	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 13:39:41