

# #15530#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 16.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7351  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270557  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
17.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,2	25,3	0,89	0,66	0,65	-
18.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	24,4	0,81	0,66	0,65	-
19.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	24,3	0,95	0,66	0,66	-
20.06.2023	0,034	0	18	0	0	17,59	0	0	0	24	0	0	70,5	45,6	24,82	0,66	0,66	-
21.06.2023	0,021	0	7,59	0	0	7,44	0	0	0	24	0	0	68,3	45,1	23,16	0,66	0,66	-
22.06.2023	0,037	0	2,92	0	0	2,85	0	0	0	24	0	0	68,7	37,7	31	0,66	0,66	-
23.06.2023	0,025	0	1,15	0	0	1,12	0	0	0	24	0	0	66,7	33,4	33,3	0,66	0,65	-
24.06.2023	0,011	0	0,79	0	0	0,78	0	0	0	24	0	0	61,3	30,9	30,39	0,66	0,65	-
25.06.2023	0,011	0	0,59	0	0	0,58	0	0	0	24	0	0	60,5	28,5	31,96	0,66	0,66	-
26.06.2023	0,019	0	0,83	0	0	0,82	0	0	0	24	0	0	64,3	30,2	34,11	0,66	0,66	-
27.06.2023	0,051	0	2,31	0	0	2,27	0	0	0	24	0	0	66,3	36,2	30,18	0,66	0,66	-
28.06.2023	0,037	0	3,33	0	0	3,26	0	0	0	24	0	0	69,2	37,2	31,96	0,66	0,66	-
29.06.2023	0,06	0	2,53	0	0	2,49	0	0	0	24	0	0	68,5	35,8	32,74	0,66	0,66	-
30.06.2023	0,035	0	1,74	0	0	1,71	0	0	0	24	0	0	65,5	37,1	28,45	0,66	0,66	-
01.07.2023	0,028	0	1,88	0	0	1,84	0	0	0	24	0	0	67,7	32,7	34,95	0,66	0,65	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,4	25,6	0,79	0,66	0,66	-
03.07.2023	0,065	0	2,9	0	0	2,85	0	0	0	24	0	0	68,1	37,1	31,01	0,66	0,66	-
04.07.2023	0,037	0	1,75	0	0	1,72	0	0	0	24	0	0	65,2	33,7	31,53	0,66	0,66	-
05.07.2023	0,017	0	0,71	0	0	0,7	0	0	0	24	0	0	61,6	32	29,56	0,66	0,66	-
06.07.2023	0,05	0	2,45	0	0	2,41	0	0	0	24	0	0	66,8	36	30,85	0,66	0,66	-
07.07.2023	0,02	0	0,89	0	0	0,88	0	0	0	24	0	0	63,8	33,3	30,49	0,66	0,65	-
08.07.2023	0,006	0	0,29	0	0	0,29	0	0	0	24	0	0	57,6	27,7	29,9	0,66	0,65	-
09.07.2023	0,015	0	0,64	0	0	0,64	0	0	0	24	0	0	66,2	28,6	37,61	0,66	0,66	-
10.07.2023	0,027	0	1,37	0	0	1,35	0	0	0	24	0	0	64,7	35,1	29,65	0,66	0,66	-
11.07.2023	0,038	0	1,77	0	0	1,74	0	0	0	24	0	0	65,8	36	29,83	0,66	0,66	-
12.07.2023	0,047	0	2,08	0	0	2,05	0	0	0	24	0	0	67,8	36,8	31,03	0,66	0,66	-
13.07.2023	0,032	0	1,58	0	0	1,56	0	0	0	24	0	0	64,8	36,1	28,67	0,66	0,66	-
14.07.2023	0,013	0	0,8	0	0	0,79	0	0	0	24	0	0	62,8	32,6	30,2	0,66	0,65	-
15.07.2023	0,004	0	0,29	0	0	0,29	0	0	0	24	0	0	56	28,9	27,17	0,66	0,65	-
16.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,1	26,9	1,18	0,66	0,66	-
17.07.2023	0,019	0	0,92	0	0	0,91	0	0	0	24	0	1	60,9	33,4	27,59	0,66	0,66	-
18.07.2023	0,032	0	1,71	0	0	1,69	0	0	0	24	0	0	65,4	36,8	28,53	0,66	0,66	-
19.07.2023	0,038	0	1,67	0	0	1,65	0	0	0	24	0	0	63,9	33,8	30,07	0,66	0,66	-
20.07.2023	0,044	0	1,83	0	0	1,78	0	0	0	24	0	0	67,1	33,6	33,57	0,66	0,66	-
Итого:	0,873	0	67,31	0	0	66,05	0	0	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,873																	

Общее время работы системы, ч 816  
Период нормальной работы системы, ч 816

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
16.06.2023	36,129	2557,78	0	0	2535,87	0	0
20.07.2023	37,002	2625,09	0	0	2601,92	0	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.07.2023 9:41:27