

#15531#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель	Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя	Ореховая 5, Калининград (Администрация)
Номер абонента	5207
Порядковый номер	7351
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00270557
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,001	1,17	0	0	1,17	0	0	0	24	1	56,2	50,6	0	5,56	0,11	0,38	-
22.06.2021	0	1,14	0	0	1,14	0	0	0	24	1	56	50,8	0	5,16	0,11	0,38	-
23.06.2021	0,016	1,47	0	0	1,46	0	0	0	24	1	60,9	49,4	0	11,55	0,11	0,38	-
24.06.2021	0,006	1,24	0	0	1,24	0	0	0	24	1	58,1	50,1	0	8,01	0,11	0,38	-
25.06.2021	0,004	1,22	0	0	1,22	0	0	0	24	1	57,9	50,9	0	7,02	0,11	0,37	-
26.06.2021	0	1,26	0	0	1,26	0	0	0	24	1	57,8	52,6	0	5,19	0,11	0,37	-
27.06.2021	0,001	1,29	0	0	1,29	0	0	0	24	1	58,1	52,6	0	5,55	0,11	0,37	-
28.06.2021	0,023	1,85	0	0	1,84	0	0	0	24	1	62,6	50,2	0	12,4	0,11	0,37	-
29.06.2021	0,007	1,35	0	0	1,35	0	0	0	24	1	59,1	51	0	8,1	0,11	0,38	-
30.06.2021	0,044	2,86	0	0	2,82	0	0	0	24	1	66,2	52,7	0	13,55	0,11	0,37	-
01.07.2021	0,001	1,46	0	0	1,46	0	0	0	24	1	59,1	52,7	0	6,41	0,11	0,36	-
02.07.2021	0,003	1,4	0	0	1,4	0	0	0	24	1	57,6	51,9	0	5,74	0,11	0,36	-
03.07.2021	0	1,58	0	0	1,58	0	0	0	24	1	59	54,2	0	4,76	0,11	0,36	-
04.07.2021	0,001	1,59	0	0	1,59	0	0	0	24	1	58,9	53,9	0	5,01	0,11	0,36	-
05.07.2021	0,004	1,65	0	0	1,65	0	0	0	24	1	59,1	53,1	0	5,98	0,11	0,36	-
06.07.2021	0,002	1,66	0	0	1,66	0	0	0	24	1	59,2	53,4	0	5,81	0,11	0,36	-
07.07.2021	0,01	1,8	0	0	1,79	0	0	0	24	1	60,4	52,8	0	7,58	0,11	0,36	-
08.07.2021	0,003	1,56	0	0	1,56	0	0	0	24	1	59,8	53,5	0	6,26	0,11	0,36	-
09.07.2021	0,003	1,61	0	0	1,61	0	0	0	24	1	58,7	52,9	0	5,8	0,1	0,36	-
10.07.2021	0,001	1,37	0	0	1,37	0	0	0	24	1	56,3	51,2	0	5,09	0,11	0,36	-
11.07.2021	0	1,52	0	0	1,52	0	0	0	24	1	58,7	53,8	0	4,96	0,11	0,36	-
12.07.2021	0,003	1,6	0	0	1,6	0	0	0	24	1	60,1	54,1	0	5,97	0,11	0,36	-
13.07.2021	0,005	1,54	0	0	1,54	0	0	0	24	1	59,7	53,6	0	6,05	0,1	0,36	-
14.07.2021	0,001	1,42	0	0	1,42	0	0	0	24	1	57,3	51,9	0	5,43	0,11	0,36	-
15.07.2021	0,003	1,33	0	0	1,33	0	0	0	24	1	56,9	51,1	0	5,75	0,11	0,36	-
16.07.2021	0,001	1,27	0	0	1,27	0	0	0	24	1	56,4	51,3	0	5,06	0,11	0,36	-
17.07.2021	0,001	1,3	0	0	1,3	0	0	0	24	1	57,2	52	0	5,19	0,11	0,36	-
18.07.2021	0	1,39	0	0	1,39	0	0	0	24	1	58,3	53,6	0	4,69	0,11	0,36	-
19.07.2021	0,002	1,52	0	0	1,52	0	0	0	24	1	59	53,6	0	5,48	0,11	0,36	-
20.07.2021	0,001	1,51	0	0	1,51	0	0	0	24	1	58,8	53,6	0	5,14	0,1	0,36	-
Итого:	0,147	44,93	0	0	44,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,147																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 0

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2021	12,84	815,55	0	0	806,78	0
20.07.2021	12,987	860,48	0	0	851,64	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2021 12:31:32