

#15528#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель	Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя	Ореховая 5, Калининград (Администрация)
Номер абонента	5207
Порядковый номер	7351
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00270557
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,031	2,15	0	0	2,14	0	0	0	24	1	63,2	48,8	0	14,37	0,14	0,38	-
22.06.2022	0,028	2,01	0	0	2	0	0	0	24	1	63,3	50,1	0	13,19	0,14	0,38	-
23.06.2022	0,015	1,7	0	0	1,7	0	0	0	24	1	61,5	50,5	0	10,98	0,14	0,38	-
24.06.2022	0,018	1,71	0	0	1,71	0	0	0	24	1	61,4	50,1	0	11,38	0,14	0,38	-
25.06.2022	0,018	1,72	0	0	1,71	0	0	0	24	1	61,8	49,8	0	12	0,14	0,38	-
26.06.2022	0,006	1,36	0	0	1,36	0	0	0	24	1	59,5	51,6	0	7,91	0,14	0,38	-
27.06.2022	0,02	1,72	0	0	1,71	0	0	0	24	1	62	49,7	0	12,21	0,14	0,38	-
28.06.2022	0,012	1,47	0	0	1,47	0	0	0	24	1	60,4	51,4	0	9,06	0,14	0,36	-
29.06.2022	0,025	1,92	0	0	1,92	0	0	0	24	1	65	51,9	0	13,18	0,14	0,36	-
30.06.2022	0,02	2,05	0	0	2,05	0	0	0	24	1	63,3	51,9	0	11,38	0,13	0,36	-
01.07.2022	0,015	1,93	0	0	1,92	0	0	0	24	1	61,4	52,6	0	8,89	0,13	0,35	-
02.07.2022	0	1,61	0	0	1,61	0	0	0	24	1	58,7	54	0	4,71	0,13	0,35	-
03.07.2022	0,011	1,93	0	0	1,93	0	0	0	24	1	60,9	53,1	0	7,86	0,13	0,36	-
04.07.2022	0,004	1,67	0	0	1,67	0	0	0	24	1	58,8	52,7	0	6,15	0,13	0,36	-
05.07.2022	0,009	1,51	0	0	1,5	0	0	0	24	1	59,2	50,7	0	8,49	0,13	0,38	-
06.07.2022	0,01	1,45	0	0	1,45	0	0	0	24	1	59,1	49,8	0	9,28	0,13	0,37	-
07.07.2022	0,011	1,48	0	0	1,48	0	0	0	24	1	60	50,1	0	9,87	0,13	0,38	-
08.07.2022	0,012	1,58	0	0	1,57	0	0	0	24	1	59,9	50,5	0	9,44	0,13	0,39	-
09.07.2022	0,001	1,42	0	0	1,42	0	0	0	24	1	58,2	52,1	0	6,07	0,13	0,39	-
10.07.2022	0	1,38	0	0	1,38	0	0	0	24	1	57,3	51,8	0	5,54	0,12	0,39	-
11.07.2022	0,008	1,65	0	0	1,64	0	0	0	24	1	60,4	51,9	0	8,46	0,12	0,39	-
12.07.2022	0,007	1,64	0	0	1,64	0	0	0	24	1	59,6	51,6	0	8,05	0,12	0,39	-
13.07.2022	0,007	1,55	0	0	1,55	0	0	0	24	1	59,4	51,2	0	8,16	0,12	0,39	-
14.07.2022	0,01	1,62	0	0	1,61	0	0	0	24	1	59,8	50,8	0	8,9	0,12	0,36	-
15.07.2022	0,014	1,58	0	0	1,57	0	0	0	24	1	60	49,3	0	10,65	0,12	0,35	-
16.07.2022	0	1,41	0	0	1,41	0	0	0	24	1	57,1	51,5	0	5,63	0,12	0,36	-
17.07.2022	0	1,45	0	0	1,45	0	0	0	24	1	57,6	52	0	5,62	0,12	0,36	-
18.07.2022	0,009	1,7	0	0	1,7	0	0	0	24	1	59,2	50,7	0	8,45	0,12	0,36	-
19.07.2022	0,01	1,71	0	0	1,71	0	0	0	24	1	59,6	51	0	8,58	0,12	0,36	-
20.07.2022	0,009	1,64	0	0	1,64	0	0	0	24	1	59	51,1	0	7,94	0,12	0,36	-
Итого:	0,34	49,72	0	0	49,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,34																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 0

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2022	23,939	1661,89	0	0	1648,04	0
20.07.2022	24,279	1711,61	0	0	1697,66	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 10:24:01