

#15532#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7351
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270557
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,004	1,51	0	0	1,51	0	0	0	24	1	57,6	51	0	6,59	0,1	0,36	-
22.07.2021	0,009	1,55	0	0	1,55	0	0	0	24	1	59	51,2	0	7,79	0,1	0,36	-
23.07.2021	0,004	1,49	0	0	1,49	0	0	0	24	1	57,4	51,3	0	6,16	0,11	0,36	-
24.07.2021	0,001	1,54	0	0	1,54	0	0	0	24	1	58,2	53	0	5,2	0,1	0,36	-
25.07.2021	0,001	1,49	0	0	1,49	0	0	0	24	1	58,2	53,2	0	5,03	0,1	0,36	-
26.07.2021	0,002	1,49	0	0	1,49	0	0	0	24	1	57,8	52,5	0	5,28	0,1	0,36	-
27.07.2021	0,003	1,51	0	0	1,51	0	0	0	24	1	58,5	52	0	6,49	0,11	0,35	-
28.07.2021	0,014	2,05	0	0	2,04	0	0	0	24	1	62,3	53,1	0	9,14	0,11	0,36	-
29.07.2021	0,002	1,53	0	0	1,53	0	0	0	24	1	60,2	54,5	0	5,69	0,1	0,36	-
30.07.2021	0,003	1,46	0	0	1,46	0	0	0	24	1	57,3	51,6	0	5,68	0,1	0,36	-
31.07.2021	0	1,4	0	0	1,4	0	0	0	24	1	57,6	52,8	0	4,84	0,11	0,36	-
01.08.2021	0,001	1,5	0	0	1,5	0	0	0	24	1	58,3	53,3	0	5	0,1	0,36	-
02.08.2021	0,003	1,54	0	0	1,54	0	0	0	24	1	57,5	51,5	0	6,02	0,1	0,36	-
03.08.2021	0,006	1,75	0	0	1,75	0	0	0	24	1	59,4	52,6	0	6,72	0,1	0,36	-
04.08.2021	0,004	1,74	0	0	1,74	0	0	0	24	1	59,6	53,3	0	6,3	0,1	0,36	-
05.08.2021	0,005	1,63	0	0	1,63	0	0	0	24	1	59,9	53,8	0	6,11	0,1	0,36	-
06.08.2021	0,004	1,68	0	0	1,68	0	0	0	24	1	58,3	52,1	0	6,22	0,1	0,36	-
07.08.2021	0,01	1,94	0	0	1,93	0	0	0	24	1	60	52,5	0	7,48	0,1	0,36	-
08.08.2021	0,006	1,77	0	0	1,77	0	0	0	24	1	58,9	52,2	0	6,63	0,1	0,36	-
09.08.2021	0,007	1,68	0	0	1,68	0	0	0	24	1	58,3	52,2	0	6,11	0,1	0,36	-
10.08.2021	0,013	2,02	0	0	2,01	0	0	0	24	1	60,7	52,7	0	8,05	0,1	0,36	-
11.08.2021	0,009	2,1	0	0	2,09	0	0	0	24	1	59,9	52,4	0	7,48	0,1	0,36	-
12.08.2021	0,003	1,84	0	0	1,84	0	0	0	24	1	59,2	53,8	0	5,44	0,1	0,36	-
13.08.2021	0,003	1,82	0	0	1,82	0	0	0	24	1	58,8	53	0	5,84	0,1	0,36	-
14.08.2021	0,006	1,82	0	0	1,82	0	0	0	24	1	59,1	52,3	0	6,79	0,1	0,36	-
15.08.2021	0,005	1,79	0	0	1,79	0	0	0	24	1	59,1	52,4	0	6,72	0,1	0,36	-
16.08.2021	0,011	1,76	0	0	1,76	0	0	0	24	1	58,8	51,2	0	7,69	0,1	0,36	-
17.08.2021	0,005	1,7	0	0	1,7	0	0	0	24	1	58,2	51,9	0	6,28	0,11	0,36	-
18.08.2021	0,022	2,3	0	0	2,28	0	0	0	24	1	61,8	51,6	0	10,23	0,18	0,38	-
19.08.2021	0,028	2,47	0	0	2,45	0	0	0	24	1	62,6	51,6	0	11,02	0,1	0,36	-
20.08.2021	0,005	1,84	0	0	1,84	0	0	0	24	1	58,8	52,8	0	5,94	0,11	0,36	-
Итого:	0,199	53,71	0	0	53,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,199																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 0

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2021	12,987	860,48	0	0	851,64	0
20.08.2021	13,186	914,19	0	0	905,27	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 9:39:06