

#15527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7351  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270557  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,004	1,43	0	0	1,43	0	0	0	24	1	58,1	51,1	0	7,01	0,12	0,36	-
22.07.2022	0,011	1,61	0	0	1,6	0	0	0	24	1	59,7	50,7	0	9	0,12	0,36	-
23.07.2022	0	1,32	0	0	1,32	0	0	0	24	1	56,8	51,7	0	5,1	0,12	0,36	-
24.07.2022	0	1,35	0	0	1,35	0	0	0	24	1	57,2	52,1	0	5,11	0,12	0,36	-
25.07.2022	0,009	1,55	0	0	1,55	0	0	0	24	1	59,1	50,8	0	8,26	0,12	0,36	-
26.07.2022	0,013	1,65	0	0	1,64	0	0	0	24	1	60,5	50,9	0	9,62	0,12	0,36	-
27.07.2022	0,007	1,57	0	0	1,56	0	0	0	24	1	59,6	51,8	0	7,76	0,12	0,36	-
28.07.2022	0,014	1,79	0	0	1,78	0	0	0	24	1	60,6	50,8	0	9,84	0,12	0,36	-
29.07.2022	0,01	1,7	0	0	1,7	0	0	0	24	1	60,1	51,1	0	8,94	0,12	0,36	-
30.07.2022	0	1,38	0	0	1,38	0	0	0	24	1	57,5	52	0	5,47	0,12	0,36	-
31.07.2022	0	1,43	0	0	1,43	0	0	0	24	1	57,6	52,4	0	5,27	0,12	0,36	-
01.08.2022	0,02	1,95	0	0	1,94	0	0	0	24	1	61,8	50,9	0	10,96	0,12	0,36	-
02.08.2022	0,084	4,27	0	0	4,19	0	0	0	24	1	67,1	50	0	17,07	0,12	0,36	-
03.08.2022	0,016	1,77	0	0	1,77	0	0	0	24	1	60,9	50,5	0	10,38	0,11	0,37	-
04.08.2022	0,008	1,42	0	0	1,42	0	0	0	24	1	58,8	50,3	0	8,44	0,12	0,36	-
05.08.2022	0,015	1,57	0	0	1,57	0	0	0	24	1	60,7	49,6	0	11,13	0,11	0,36	-
06.08.2022	0,009	1,45	0	0	1,45	0	0	0	24	1	60,4	51,8	0	8,59	0,11	0,36	-
07.08.2022	0,008	1,58	0	0	1,58	0	0	0	24	1	59,8	52,1	0	7,71	0,11	0,36	-
08.08.2022	0,009	1,56	0	0	1,56	0	0	0	24	1	59,4	51,8	0	7,64	0,12	0,36	-
09.08.2022	0,005	1,57	0	0	1,57	0	0	0	24	1	59,7	52,4	0	7,34	0,11	0,36	-
10.08.2022	0,015	1,75	0	0	1,75	0	0	0	24	1	61	51,6	0	9,36	0,11	0,36	-
11.08.2022	0,012	1,68	0	0	1,68	0	0	0	24	1	61,5	52,2	0	9,31	0,11	0,36	-
12.08.2022	0,008	1,61	0	0	1,61	0	0	0	24	1	60,7	52,8	0	7,86	0,11	0,36	-
13.08.2022	0,006	1,66	0	0	1,65	0	0	0	24	1	61,4	54,1	0	7,26	0,11	0,36	-
14.08.2022	0,003	1,58	0	0	1,58	0	0	0	24	1	60,3	54,2	0	6,07	0,11	0,36	-
15.08.2022	0,015	1,88	0	0	1,88	0	0	0	24	1	60,8	52,3	0	8,56	0,11	0,36	-
16.08.2022	0,011	1,51	0	0	1,51	0	0	0	24	1	60,6	51,4	0	9,19	0,11	0,36	-
17.08.2022	0,007	1,47	0	0	1,47	0	0	0	24	1	59,9	52,9	0	7	0,11	0,36	-
18.08.2022	0,009	1,5	0	0	1,5	0	0	0	24	1	61,7	53,3	0	8,42	0,11	0,35	-
19.08.2022	0,005	1,42	0	0	1,42	0	0	0	24	1	60,6	53,8	0	6,73	0,12	0,35	-
20.08.2022	0,01	1,56	0	0	1,56	0	0	0	24	1	61,8	53,4	0	8,42	0,11	0,35	-
Итого:	0,343	51,54	0	0	51,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,343																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 0

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2022	24,279	1711,61	0	0	1697,66	0
20.08.2022	24,622	1763,15	0	0	1749,06	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2022 9:17:39