

#95265#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.07.2024 по 20.09.2024

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7351
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270557
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25	24,2	0,85	0,68	0,65	-
16.08.2024	0,011	0	0,68	0	0	0,66	0	0	0	15	1	1	66,2	34,2	32,02	0,66	0,65	-
17.08.2024	0,003	0	0,75	0	0	0,74	0	0	0	24	0	0	63,2	31,2	31,99	0,66	0,65	-
18.08.2024	0,009	0	3,63	0	0	3,57	0	0	0	24	0	0	65,5	36,5	29,02	0,66	0,65	-
19.08.2024	0,005	0	0,64	0	0	0,63	0	0	0	24	0	0	58,9	31,8	27,12	0,66	0,65	-
20.08.2024	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0	24	0	0	31	27,6	3,35	0,66	0,65	-
21.08.2024	0,002	0	0,32	0	0	0,32	0	0	0	24	0	0	41,6	30,1	11,45	0,66	0,65	-
22.08.2024	0,003	0	0,25	0	0	0,25	0	0	0	24	0	0	47,8	27,9	19,91	0,66	0,65	-
23.08.2024	0,014	0	0,88	0	0	0,87	0	0	0	24	0	0	62	33,3	28,65	0,66	0,65	-
24.08.2024	0,009	0	2,46	0	0	2,4	0	0	0	24	0	0	70	33,4	36,62	0,66	0,65	-
25.08.2024	0,01	0	2,29	0	0	2,26	0	0	0	24	0	0	64,6	36	28,55	0,66	0,65	-
26.08.2024	0,014	0	0,7	0	0	0,69	0	0	0	24	0	0	62,6	32,7	29,89	0,66	0,65	-
27.08.2024	0,006	0	1,14	0	0	1,12	0	0	0	24	0	0	63,7	30,4	33,31	0,66	0,65	-
28.08.2024	0,003	0	0,52	0	0	0,52	0	0	0	24	0	0	53	31,4	21,62	0,66	0,65	-
29.08.2024	0,007	0	2,33	0	0	2,29	0	0	0	24	0	0	64,2	35,6	28,68	0,66	0,65	-
30.08.2024	0,007	0	0,6	0	0	0,59	0	0	0	24	0	0	59,6	33,3	26,36	0,66	0,65	-
31.08.2024	0,005	0	1,06	0	0	1,04	0	0	0	24	0	0	62,4	32,5	29,98	0,66	0,66	-
01.09.2024	0,016	0	6,39	0	0	6,26	0	0	0	24	0	0	66,2	39,8	26,37	0,66	0,65	-
02.09.2024	0,013	0	1,05	0	0	1,03	0	0	0	24	0	0	62,9	33,1	29,84	0,66	0,66	-
03.09.2024	0,029	0	2,22	0	0	2,19	0	0	0	24	0	0	62,5	37,2	25,3	0,66	0,66	-
04.09.2024	0,024	0	2,89	0	0	2,84	0	0	0	24	0	0	65,5	37,7	27,8	0,66	0,66	-
05.09.2024	0,047	0	2,6	0	0	2,55	0	0	0	24	0	0	65,5	38,7	26,84	0,66	0,66	-
06.09.2024	0,025	0	1,78	0	0	1,75	0	0	0	24	0	0	62,9	38,6	24,3	0,66	0,66	-
07.09.2024	0,026	0	1,61	0	0	1,59	0	0	0	24	0	0	63,8	35,9	27,98	0,66	0,65	-
08.09.2024	0,011	0	0,77	0	0	0,75	0	0	0	24	0	0	58,3	31,5	26,8	0,66	0,66	-
09.09.2024	0,034	0	2,24	0	0	2,2	0	0	0	24	0	0	64,1	38	26,1	0,66	0,66	-
10.09.2024	0,034	0	2,03	0	0	1,99	0	0	0	24	0	0	62,8	35,1	27,73	0,66	0,65	-
11.09.2024	0,041	0	3,21	0	0	3,15	0	0	0	24	0	0	67	34,3	32,74	0,66	0,66	-
12.09.2024	0,066	0	5,09	0	0	5	0	0	0	24	0	0	66	38,4	27,69	0,66	0,66	-
13.09.2024	0,024	0	1,85	0	0	1,83	0	0	0	24	0	0	60,8	37,8	23,03	0,66	0,65	-
14.09.2024	0,024	0	1,48	0	0	1,46	0	0	0	24	0	0	63,4	31,3	32,14	0,66	0,65	-
15.09.2024	0,01	0	0,8	0	0	0,78	0	0	0	24	0	0	66,4	27,6	38,79	0,66	0,65	-
16.09.2024	0,029	0	1,98	0	0	1,96	0	0	0	24	0	0	63,1	34,5	28,62	0,66	0,65	-
17.09.2024	0,031	0	2,45	0	0	2,4	0	0	0	24	0	0	65,2	35,7	29,44	0,66	0,66	-
18.09.2024	0,059	0	4,07	0	0	3,98	0	0	0	24	0	0	67,2	37,1	30,17	0,66	0,66	-
19.09.2024	0,027	0	1,9	0	0	1,86	0	0	0	24	0	0	64	35,1	28,9	0,66	0,65	-
20.09.2024	0,02	0	1,86	0	0	1,83	0	0	0	24	0	0	65,4	33,5	31,9	0,66	0,65	-
Итого:	0,698	0	66,62	0	0	65,45	0	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,698																	

Общее время работы системы, ч 1248
Период нормальной работы системы, ч 879

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.07.2024	0	0	0	0	0	0	0
20.09.2024	0,698	66,62	0	0	65,45	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 13:42:07