

# #35229#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7351  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270557  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,014	0	1,17	0	0	1,15	0	0	0	24	0	1	61,9	35,1	26,83	0,66	0,65	-
22.08.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	0	24	0	0	26,8	26,4	0,43	0,66	0,65	-
23.08.2023	0,011	0	0,54	0	0	0,54	0	0	0	24	0	1	61,5	30,2	31,38	0,66	0,65	-
24.08.2023	0,021	0	0,93	0	0	0,92	0	0	0	24	0	0	67,2	31,5	35,69	0,66	0,65	-
25.08.2023	0,016	0	0,89	0	0	0,87	0	0	0	24	0	1	66,9	31,3	35,6	0,67	0,65	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,5	25,6	0,99	0,66	0,65	-
27.08.2023	0,018	0	0,82	0	0	0,8	0	0	0	24	0	0	67,3	28,3	39,01	0,66	0,65	-
28.08.2023	0,02	0	1,11	0	0	1,09	0	0	0	24	0	0	62,4	30,5	31,83	0,66	0,65	-
29.08.2023	0,021	0	1,16	0	0	1,14	0	0	0	24	0	0	66,9	32,1	34,87	0,66	0,66	-
30.08.2023	0,049	0	2,86	0	0	2,81	0	0	0	24	0	0	67,4	35,4	32,03	0,66	0,66	-
31.08.2023	0,031	0	2,45	0	0	2,41	0	0	0	24	0	0	67,4	35,1	32,22	0,66	0,65	-
01.09.2023	0,014	0	0,9	0	0	0,88	0	0	0	24	0	0	63	29,2	33,82	0,66	0,65	-
02.09.2023	0,021	0	1,23	0	0	1,22	0	0	0	24	0	0	64,3	30,2	34,06	0,66	0,66	-
03.09.2023	0,037	0	3,46	0	0	3,41	0	0	0	24	0	0	68,5	34,8	33,7	0,66	0,66	-
04.09.2023	0,029	0	1,99	0	0	1,96	0	0	0	24	0	0	64,1	34,1	29,94	0,66	0,66	-
05.09.2023	0,206	0	5,53	0	0	5,42	0	0	0	24	0	0	69,2	32,7	36,58	0,66	0,66	-
06.09.2023	0,057	0	3,19	0	0	3,15	0	0	0	24	0	0	66,4	40,4	26,05	0,66	0,66	-
07.09.2023	0,052	0	2,92	0	0	2,88	0	0	0	24	0	0	66,9	39,1	27,74	0,66	0,66	-
08.09.2023	0,044	0	2,27	0	0	2,23	0	0	0	24	0	0	66	38,3	27,73	0,66	0,66	-
09.09.2023	0,042	0	3,13	0	0	3,06	0	0	0	24	0	0	67,6	38,1	29,49	0,66	0,66	-
10.09.2023	0,052	0	3,17	0	0	3,1	0	0	0	24	0	0	69	36,8	32,17	0,66	0,66	-
11.09.2023	0,023	0	1,83	0	0	1,8	0	0	0	24	0	0	64,2	38,6	25,6	0,66	0,66	-
12.09.2023	0,039	0	2,2	0	0	2,18	0	0	0	24	0	0	66	39,8	26,25	0,66	0,66	-
13.09.2023	0,043	0	3,06	0	0	2,99	0	0	0	24	0	0	66,9	39	27,97	0,66	0,66	-
14.09.2023	0,053	0	2,86	0	0	2,81	0	0	0	24	0	0	67,5	37,3	30,27	0,66	0,66	-
15.09.2023	0,052	0	2,36	0	0	2,32	0	0	0	24	0	0	66,4	38,4	27,99	0,66	0,65	-
16.09.2023	0,014	0	0,77	0	0	0,76	0	0	0	24	0	0	64,6	28,3	36,26	0,66	0,66	-
17.09.2023	0,032	0	2,09	0	0	2,05	0	0	0	24	0	0	67,9	34,7	33,21	0,66	0,66	-
18.09.2023	0,077	0	4,54	0	0	4,46	0	0	0	24	0	0	68	41,8	26,24	0,66	0,66	-
19.09.2023	0,061	0	3,09	0	0	3,02	0	0	0	24	0	0	69,1	39,3	29,73	0,66	0,66	-
20.09.2023	0,071	0	3,64	0	0	3,56	0	0	0	24	0	0	67,6	39,1	28,48	0,66	0,66	-
Итого:	1,22	0	66,19	0	0	65,02	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,22																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2023	37,162	2633,03	0	0	2609,72	0	0
20.09.2023	38,382	2699,22	0	0	2674,74	0	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2023 14:11:05