

# #15522#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель Спортивная школа им. Белоголовых  
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7332  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270561  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2023	1,006	85,44	83,41	83,41	24	0	0	73,3	61,3	12,03	0,57	0,44	-0,5
22.01.2023	1,031	84,61	82,6	82,6	24	0	0	73,7	61,2	12,45	0,56	0,43	-0,7
23.01.2023	1,048	86,04	83,94	83,94	24	0	0	74	61,5	12,45	0,56	0,43	-1
24.01.2023	1,071	87,52	85,36	85,36	24	0	0	74,6	62,1	12,49	0,56	0,44	-1,5
25.01.2023	1,063	84,84	82,78	82,78	24	0	0	74,4	61,6	12,79	0,57	0,44	-1,9
26.01.2023	1,07	86,54	84,38	84,38	24	0	0	74,7	62,1	12,64	0,57	0,44	-1,7
27.01.2023	1,039	87,74	85,58	85,58	24	0	0	74	61,9	12,09	0,57	0,44	-0,5
28.01.2023	1,023	86,88	84,77	84,77	24	0	0	74,1	62	12,07	0,58	0,44	-0,9
29.01.2023	1,003	88,32	86,19	86,19	24	0	0	73,3	61,8	11,59	0,58	0,44	0,4
30.01.2023	0,973	90,42	88,35	88,35	24	0	0	71,8	60,8	10,98	0,58	0,44	2
31.01.2023	0,908	88,27	86,33	86,33	24	0	0	69,6	59,2	10,48	0,56	0,44	3,1
01.02.2023	0,877	84,88	83,09	83,09	24	0	0	68,4	57,9	10,56	0,56	0,44	3
02.02.2023	0,909	83,1	81,27	81,27	24	0	0	69,9	58,7	11,16	0,54	0,43	1,6
03.02.2023	0,982	82,07	80,14	80,14	24	0	0	72,2	60	12,22	0,55	0,43	-0,5
04.02.2023	1,012	82,53	80,52	80,52	24	0	0	74	61,4	12,56	0,55	0,44	-1,1
05.02.2023	1,035	83,52	81,45	81,45	24	0	0	74,9	62,2	12,7	0,57	0,44	-2,2
06.02.2023	1,047	88,35	86,19	86,19	24	0	0	74,2	62,1	12,12	0,58	0,44	-0,5
07.02.2023	0,992	90,13	88,05	88,05	24	0	0	72,7	61,4	11,24	0,57	0,44	1,4
08.02.2023	0,971	86,07	84,09	84,09	24	0	0	71,9	60,4	11,54	0,56	0,44	0,3
09.02.2023	1,002	84,4	82,39	82,39	24	0	0	72,6	60,4	12,14	0,57	0,44	-0,8
10.02.2023	0,957	87,03	85,1	85,1	24	0	0	70,4	59,2	11,23	0,57	0,44	1,9
11.02.2023	0,868	86,39	84,58	84,58	24	0	0	68,8	58,6	10,23	0,55	0,44	3,4
12.02.2023	0,864	79,86	78,16	78,16	24	0	0	69,4	58,4	11,03	0,56	0,44	0,4
13.02.2023	0,826	86,17	84,36	84,36	24	0	0	68	58,3	9,79	0,54	0,44	4,9
14.02.2023	0,809	79,62	78	78	24	0	0	67,2	56,9	10,34	0,55	0,43	3,3
15.02.2023	0,862	83,98	82,16	82,16	24	0	0	68,9	58,4	10,48	0,55	0,44	2,9
16.02.2023	0,878	83,53	81,76	81,76	24	0	0	69,2	58,5	10,71	0,56	0,44	2,2
17.02.2023	0,828	84,98	83,24	83,24	24	0	0	67,6	57,6	9,94	0,55	0,43	4,5
18.02.2023	0,787	82,19	80,51	80,51	24	0	0	65,8	56,1	9,77	0,53	0,43	5,6
19.02.2023	0,807	77,22	75,64	75,64	24	0	0	67	56,3	10,66	0,54	0,44	3,1
20.02.2023	0,815	77,28	75,71	75,71	24	0	0	66,3	55,6	10,73	0,55	0,44	2,8
Итого:	29,363	2629,92	2570,1	2570,1	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,363												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2023	436,419	69212,91	67730,82	67730,82
20.02.2023	465,782	71842,83	70300,92	70300,92

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.02.2023 7:22:28