

#116751#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,999	88,94	86,91	86,91	24	0	0	71,5	60	11,47	0,63	0,48	-
22.01.2025	1,003	89,24	87,2	87,2	24	0	0	72	60,5	11,48	0,62	0,47	-
23.01.2025	0,997	87,75	85,72	85,72	24	0	0	71,9	60,3	11,6	0,64	0,47	-
24.01.2025	0,98	93,71	91,6	91,6	24	0	0	71,1	60,5	10,64	0,66	0,47	-
25.01.2025	0,627	99,7	97,44	97,44	24	0	0	71,2	64,8	6,42	0,65	0,47	-
26.01.2025	0,751	98,46	96,22	96,22	24	0	0	71	63,2	7,81	0,66	0,47	-
27.01.2025	0,645	98,99	96,76	96,76	24	0	0	71,1	64,5	6,64	0,67	0,47	-
28.01.2025	0,795	102,18	99,87	99,87	24	0	0	71,3	63,4	7,9	0,66	0,47	-
29.01.2025	0,79	101,17	98,96	98,96	24	0	0	70,5	62,5	7,98	0,66	0,46	-
30.01.2025	0,762	100,97	98,69	98,69	24	0	0	71,2	63,6	7,68	0,65	0,47	-
31.01.2025	0,767	98,28	96,07	96,07	24	0	0	71,2	63,2	7,96	0,64	0,46	-
01.02.2025	0,958	95,09	92,96	92,96	24	0	0	70,5	60,2	10,29	0,63	0,47	-
02.02.2025	0,989	91,94	89,89	89,89	24	0	0	70,8	59,8	10,97	0,63	0,48	-
03.02.2025	0,995	89,68	87,67	87,67	24	0	0	70,7	59,4	11,3	0,64	0,47	-
04.02.2025	1	93,32	91,2	91,2	24	0	0	71	60,1	10,92	0,63	0,47	-
05.02.2025	0,982	92,23	90,13	90,13	24	0	0	71	60,2	10,88	0,56	0,42	-
06.02.2025	0,921	81,85	80,03	80,03	24	0	0	70,3	58,8	11,48	0,62	0,47	-
07.02.2025	0,978	89,96	87,96	87,96	24	0	0	70,7	59,6	11,11	0,61	0,47	-
08.02.2025	0,889	87,37	85,3	85,3	24	0	0	73	62,6	10,39	0,62	0,47	-
09.02.2025	1,106	87,3	85,11	85,11	24	0	0	75,1	62,1	13	0,61	0,47	-
10.02.2025	1,177	85,93	83,68	83,68	24	0	0	76,8	62,7	14,04	0,61	0,48	-
11.02.2025	1,17	83,46	81,31	81,31	24	0	0	76,3	61,9	14,36	0,6	0,47	-
12.02.2025	1,173	84,04	81,88	81,88	24	0	0	76,5	62,2	14,29	0,61	0,47	-
13.02.2025	1,164	85,53	83,35	83,35	24	0	0	76,6	62,7	13,95	0,61	0,47	-
14.02.2025	1,13	88,55	86,32	86,32	24	0	0	75,6	62,5	13,04	0,62	0,48	-
15.02.2025	1,13	90,32	88,05	88,05	24	0	0	75,4	62,6	12,8	0,62	0,47	-
16.02.2025	1,161	89,02	86,76	86,76	24	0	0	76,4	63,1	13,34	0,62	0,47	-
17.02.2025	1,13	89,43	87,22	87,22	24	0	0	75	62,1	12,93	0,62	0,47	-
18.02.2025	1,097	90,54	88,33	88,33	24	0	0	74,1	61,8	12,38	0,62	0,47	-
19.02.2025	1,097	90,28	88,06	88,06	24	0	0	74,4	62	12,41	0,61	0,48	-
20.02.2025	1,172	85,35	83,13	83,13	24	0	0	77,1	63	14,06	0,62	0,47	-
Итого:	30,535	2830,58	2763,78	2763,78	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,535												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2025	93,582	12116,6	11876,17	11876,17
20.02.2025	124,117	14947,18	14639,95	14639,95

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 11:42:19