

#15510#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Спортивная школа им. Белоголовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	0,784	145,44	142,44	142,44	24	0	0	67,7	62,2	5,47	0,56	0,45	5,8
22.02.2022	0,854	139,59	136,54	136,54	24	0	0	70	63,8	6,25	0,57	0,45	1,2
23.02.2022	0,879	141,63	138,43	138,43	24	0	0	70,7	64,4	6,32	0,58	0,45	1,7
24.02.2022	0,847	146,06	142,83	142,83	24	0	0	70,1	64,2	5,9	0,56	0,44	4,7
25.02.2022	0,774	138,29	135,43	135,43	24	0	0	67,4	61,7	5,7	0,56	0,44	4,4
26.02.2022	0,807	140,13	137,12	137,12	24	0	0	69,1	63,2	5,89	0,58	0,45	2,9
27.02.2022	0,921	144,12	140,74	140,74	24	0	0	72,7	66,2	6,51	0,59	0,45	0,6
28.02.2022	0,92	154,74	150,99	150,99	24	0	0	73,9	67,9	6,06	0,58	0,45	0,5
01.03.2022	0,883	148,46	144,84	144,84	24	0	0	73,9	67,9	6,05	0,57	0,45	-1,2
02.03.2022	0,869	146,53	143,04	143,04	24	0	0	73,4	67,4	6,04	0,58	0,45	-0,1
03.03.2022	0,844	151,94	148,39	148,39	24	0	0	72,3	66,7	5,65	0,58	0,45	2,7
04.03.2022	0,829	149,67	146,25	146,25	24	0	0	71,4	65,8	5,65	0,57	0,44	2,1
05.03.2022	0,875	144,41	140,89	140,89	24	0	0	74	67,9	6,19	0,57	0,44	-2,2
06.03.2022	0,921	146,97	143,33	143,33	24	0	0	74,7	68,4	6,37	0,59	0,45	-1,1
07.03.2022	0,875	154,98	151,23	151,23	24	0	0	73,7	67,9	5,77	0,6	0,44	1,7
08.03.2022	0,849	160,31	156,55	156,55	24	0	0	72,8	67,4	5,39	0,59	0,45	2,8
09.03.2022	0,815	152,68	149,17	149,17	24	0	0	71,6	66,2	5,45	0,58	0,45	1,3
10.03.2022	0,905	147,43	143,86	143,86	24	0	0	73,8	67,6	6,27	0,59	0,45	-2,5
11.03.2022	0,925	150,59	146,83	146,83	24	0	0	75	68,7	6,27	0,58	0,45	-1,2
12.03.2022	0,869	149,79	146,2	146,2	24	0	0	73,5	67,6	5,9	0,59	0,45	-0,6
13.03.2022	0,831	147,52	144,13	144,13	24	0	0	71,8	66,1	5,74	0,58	0,44	0
14.03.2022	0,802	150,91	147,57	147,57	24	0	0	70,6	65,2	5,4	0,59	0,45	1,5
15.03.2022	0,803	151,2	147,86	147,86	24	0	0	70,1	64,7	5,4	0,58	0,45	1,8
16.03.2022	0,794	149,58	146,36	146,36	24	0	0	69,4	64	5,41	0,58	0,44	2,3
17.03.2022	0,796	151,22	147,96	147,96	24	0	0	69,2	63,9	5,33	0,59	0,45	3,3
18.03.2022	0,797	151,19	147,95	147,95	24	0	0	69,3	63,9	5,38	0,59	0,45	4,3
19.03.2022	0,786	152,79	149,49	149,49	24	0	0	69,5	64,2	5,22	0,59	0,45	2,6
20.03.2022	0,798	149,89	146,61	146,61	24	0	0	69,9	64,5	5,4	0,59	0,45	-
Итого:	23,652	4158,06	4063,03	4063,03	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,652												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2022	298,254	39693,41	38836,28	38836,28
20.03.2022	321,906	43851,47	42899,31	42899,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2022 7:23:12