

#75840#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	0,902	93,1	91,06	91,06	24	0	0	69,5	59,6	9,87	0,6	0,43	-
22.02.2024	0,927	96,01	93,91	93,91	24	0	0	70	60,2	9,85	0,62	0,44	-
23.02.2024	0,894	100,01	97,78	97,78	24	0	0	70,1	61	9,12	0,6	0,44	-
24.02.2024	0,901	97,41	95,29	95,29	24	0	0	69,6	60,2	9,42	0,61	0,44	-
25.02.2024	0,879	96,04	93,93	93,93	24	0	0	70	60,7	9,33	0,61	0,43	-
26.02.2024	0,713	94,02	91,94	91,94	23	1	1	70,4	62,7	7,73	0,61	0,44	-
27.02.2024	0,92	97,71	95,56	95,56	24	0	0	69,8	60,2	9,62	0,61	0,44	-
28.02.2024	0,849	89,35	87,42	87,42	22	2	1	70,1	60,4	9,68	0,6	0,44	-
29.02.2024	0,914	92,14	90,13	90,13	23	1	1	70,2	60	10,12	0,62	0,43	-
01.03.2024	0,649	100,69	98,48	98,48	24	0	0	69,8	63,2	6,57	0,62	0,43	-
02.03.2024	0,575	100,64	98,43	98,43	24	0	0	69,7	63,9	5,79	0,62	0,43	-
03.03.2024	0,394	100,01	97,84	97,84	24	0	0	69,7	65,7	4	0,6	0,43	-
04.03.2024	0,892	95,69	93,6	93,6	24	0	0	69,7	60,2	9,51	0,6	0,44	-
05.03.2024	0,859	94,54	92,49	92,49	24	0	0	69,5	60,3	9,23	0,59	0,44	-
06.03.2024	0,84	91,85	89,85	89,85	24	0	0	69,6	60,3	9,34	0,58	0,44	-
07.03.2024	0,879	89,45	87,42	87,42	24	0	0	70,8	60,8	10,03	0,58	0,44	-
08.03.2024	0,873	88,31	86,33	86,33	24	0	0	70,4	60,4	10,05	0,58	0,44	-
09.03.2024	0,893	89,04	87,07	87,07	24	0	0	70,9	60,6	10,24	0,57	0,44	-
10.03.2024	0,868	87,95	86,03	86,03	24	0	0	69,7	59,6	10,06	0,57	0,44	-
11.03.2024	0,834	87,8	85,92	85,92	24	0	0	68,6	58,9	9,69	0,59	0,44	-
12.03.2024	0,827	90,1	88,21	88,21	24	0	0	68,6	59,3	9,38	0,61	0,44	-
13.03.2024	0,835	97,27	95,14	95,14	24	0	0	69,8	61,1	8,73	0,62	0,43	-
14.03.2024	0,829	101,15	98,93	98,93	24	0	0	70,1	61,8	8,32	0,63	0,43	-
15.03.2024	0,518	101,75	99,5	99,5	24	0	0	70	64,8	5,18	0,64	0,44	-
16.03.2024	0,617	102,78	100,51	100,51	24	0	0	69,9	63,8	6,13	0,59	0,44	-
17.03.2024	0,808	92,56	90,61	90,61	24	0	0	68,8	59,9	8,88	0,59	0,44	-
18.03.2024	0,851	91,28	89,28	89,28	24	0	0	69,6	60,1	9,51	0,58	0,44	-
19.03.2024	0,846	90,04	88,09	88,09	24	0	0	69,6	60	9,56	0,58	0,44	-
20.03.2024	0,81	89,18	87,31	87,31	24	0	0	68,7	59,4	9,24	0,61	0,43	-
Итого:	23,396	2737,87	2678,06	2678,06	692	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,396												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 692

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2024	642,476	93583,97	91595,12	91595,12
20.03.2024	665,872	96321,84	94273,18	94273,18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2024 7:47:52