

#15518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	0,999	149,17	145,52	145,52	24	0	0	74,3	67,5	6,84	0,63	0,45	1,8
22.03.2021	0,971	149,03	145,45	145,45	24	0	0	73,3	66,7	6,64	0,63	0,45	2,6
23.03.2021	0,876	149,36	146	146	24	0	0	71,2	65,2	5,95	0,62	0,45	3,9
24.03.2021	0,82	140,22	137,18	137,18	24	0	0	69,3	63,3	5,94	0,63	0,45	4,8
25.03.2021	0,785	141,23	138,3	138,3	24	0	0	68,1	62,4	5,65	0,62	0,44	6,9
26.03.2021	0,773	140,79	137,82	137,82	24	0	0	68,4	62,9	5,57	0,63	0,45	5,1
27.03.2021	0,726	145,36	142,28	142,28	24	0	0	68,2	63,2	5,07	0,63	0,45	8,7
28.03.2021	0,745	143,36	140,37	140,37	24	0	0	68,1	62,8	5,28	0,64	0,45	5,8
29.03.2021	0,747	145,06	142,06	142,06	24	0	0	67,9	62,7	5,23	0,64	0,45	7,8
30.03.2021	0,7	148,93	145,81	145,81	24	0	0	68,3	63,5	4,76	0,64	0,45	9,8
31.03.2021	0,386	146,58	143,52	143,52	24	0	0	68,2	65,6	2,65	0,62	0,45	8,7
01.04.2021	0,608	131,13	128,35	128,35	24	0	0	68	63,4	4,7	0,61	0,45	4,7
02.04.2021	0,872	143,14	140,17	140,17	24	0	0	68,1	61,9	6,19	0,6	0,44	3,8
03.04.2021	0,845	142,52	139,56	139,56	24	0	0	68,1	62,1	6,02	0,61	0,45	3,8
04.04.2021	0,847	141,2	138,25	138,25	24	0	0	68,2	62,1	6,1	0,61	0,45	4,2
05.04.2021	0,836	141,6	138,67	138,67	24	0	0	68	62	6,01	0,61	0,45	2,7
06.04.2021	0,771	117,85	115,35	115,35	24	0	0	68,5	61,9	6,65	0,62	0,45	2,6
07.04.2021	0,665	95,48	93,48	93,48	24	0	0	68,1	61	7,09	0,62	0,44	2,8
08.04.2021	0,642	95,41	93,45	93,45	24	0	0	68	61,1	6,85	0,63	0,44	4,3
09.04.2021	0,577	92,44	90,55	90,55	24	0	0	67,5	61,2	6,34	0,64	0,45	7,2
10.04.2021	0,578	93,15	91,25	91,25	24	0	0	67,7	61,4	6,28	0,65	0,44	4,9
11.04.2021	0,565	96,47	94,49	94,49	24	0	0	67,9	62	5,93	0,63	0,44	10,3
12.04.2021	0,494	79,31	77,71	77,71	24	0	0	67,2	60,9	6,32	0,57	0,43	7,7
13.04.2021	0,518	78,84	77,29	77,29	24	0	0	66	59,3	6,69	0,6	0,44	4,7
14.04.2021	0,545	82,36	80,68	80,68	24	0	0	66,8	60,1	6,75	0,6	0,44	4,1
15.04.2021	0,689	86,11	84,34	84,34	24	0	0	67,1	59	8,13	0,61	0,44	5,8
16.04.2021	0,834	88,63	86,8	86,8	24	0	0	67,4	57,9	9,58	0,62	0,44	5,6
17.04.2021	0,775	91,4	89,51	89,51	24	0	0	67,8	59,2	8,63	0,64	0,44	8,3
18.04.2021	0,731	95,35	93,38	93,38	24	0	0	68	60,2	7,79	0,65	0,44	10,4
19.04.2021	0,292	42,21	41,31	41,31	24	0	0	67,6	60,5	7,08	0,65	0,44	11
20.04.2021	0,044	10,36	10,12	10,12	24	0	0	64,9	60,2	4,73	0,64	0,44	-
Итого:	21,256	3544,05	3469,02	3469,02	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,256												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2021	153,208	16887,15	16496,52	16496,52
20.04.2021	174,464	20431,2	19965,54	19965,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2021 7:28:23