

# #15523#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых  
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7332  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270561  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	0,761	89,76	87,94	87,94	24	0	0	66,6	58	8,62	0,59	0,44	5,5
22.03.2023	0,763	90,61	88,74	88,74	24	0	0	66,9	58,3	8,59	0,6	0,43	5,5
23.03.2023	0,739	97,32	95,35	95,35	24	0	0	66,8	59,1	7,72	0,6	0,43	10,6
24.03.2023	0,731	96,03	94,08	94,08	24	0	0	67	59,2	7,75	0,56	0,42	9,5
25.03.2023	0,727	88,85	87,09	87,09	24	0	0	66,6	58,3	8,3	0,56	0,42	7,8
26.03.2023	0,759	86,36	84,64	84,64	24	0	0	66,6	57,6	8,95	0,55	0,43	6
27.03.2023	0,848	80,1	78,41	78,41	24	0	0	68,7	57,9	10,77	0,55	0,43	2,1
28.03.2023	0,959	83,42	81,41	81,41	24	0	0	73,2	61,4	11,74	0,54	0,42	-1,5
29.03.2023	0,852	82,41	80,55	80,55	24	0	0	70,3	59,7	10,57	0,55	0,43	1,7
30.03.2023	0,753	85,25	83,52	83,52	24	0	0	67	58	9	0,58	0,43	7,1
31.03.2023	0,75	92	90,11	90,11	24	0	0	66,9	58,5	8,33	0,55	0,43	8,9
01.04.2023	0,767	82,81	81,15	81,15	24	0	0	66,8	57,4	9,43	0,54	0,43	5,2
02.04.2023	0,798	80,55	78,89	78,89	24	0	0	67,4	57,2	10,12	0,55	0,44	3,9
03.04.2023	0,858	79,03	77,3	77,3	24	0	0	69,8	58,7	11,07	0,54	0,43	1,7
04.04.2023	0,886	79,24	77,46	77,46	24	0	0	70,3	59	11,37	0,53	0,43	-0,1
05.04.2023	0,866	78,76	77,08	77,08	24	0	0	69,4	58,2	11,21	0,53	0,43	1
06.04.2023	0,85	79,18	77,53	77,53	24	0	0	68,4	57,4	10,97	0,55	0,43	2,3
07.04.2023	0,764	84,92	83,18	83,18	24	0	0	66,8	57,6	9,14	0,54	0,41	9,6
08.04.2023	0,715	85,98	84,28	84,28	24	0	0	66,7	58,2	8,48	0,54	0,41	10,3
09.04.2023	0,702	83,85	82,17	82,17	24	0	0	66,6	58	8,53	0,53	0,41	8,2
10.04.2023	0,509	83,38	81,69	81,69	24	0	0	66,5	60,3	6,22	0,54	0,42	7,9
11.04.2023	0,321	80,06	78,45	78,45	24	0	0	66,2	62,1	4,07	0,55	0,42	10
12.04.2023	0,477	86,37	84,66	84,66	24	0	0	66,6	61	5,61	0,54	0,41	11,3
13.04.2023	0,365	84,65	82,96	82,96	24	0	0	66,6	62,2	4,4	0,55	0,42	9,5
14.04.2023	0,516	86,47	84,79	84,79	24	0	0	66,3	60,2	6,04	0,55	0,42	11
15.04.2023	0,699	85,87	84,18	84,18	24	0	0	66,2	57,9	8,27	0,53	0,43	10,4
16.04.2023	0,71	78,95	77,38	77,38	24	0	0	66	56,9	9,17	0,54	0,42	6,1
17.04.2023	0,732	82,87	81,19	81,19	24	0	0	66,3	57,4	8,98	0,55	0,42	7,2
18.04.2023	0,463	84,79	83,12	83,12	24	0	0	66,5	61	5,53	0,53	0,42	9,5
19.04.2023	0,481	77,61	76,08	76,08	24	0	0	65,6	59,3	6,31	0,46	0,4	-
20.04.2023	0,198	58,81	57,74	57,74	24	0	0	62,8	59,4	3,43	0,44	0,39	-
Итого:	21,319	2596,26	2543,12	2543,12	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,319												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2023	491,098	74196,63	72602,82	72602,82
20.04.2023	512,417	76792,89	75145,94	75145,94

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2023 7:15:54