

#80136#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	0,821	97,22	95,07	95,07	24	0	0	70	61,4	8,61	0,6	0,44	4,8
22.03.2024	0,806	95,68	93,63	93,63	24	0	0	69	60,5	8,54	0,61	0,43	5,6
23.03.2024	0,809	98,51	96,37	96,37	24	0	0	69,4	61,1	8,37	0,6	0,44	6,6
24.03.2024	0,822	95,17	93,08	93,08	24	0	0	69,5	60,7	8,8	0,6	0,43	3,6
25.03.2024	0,511	96,13	94,01	94,01	24	0	0	69,9	64,5	5,4	0,61	0,43	3,9
26.03.2024	0,447	99,48	97,3	97,3	24	0	0	69,9	65,3	4,58	0,62	0,43	5,5
27.03.2024	0,521	102,36	100,13	100,13	24	0	0	69,5	64,3	5,2	0,63	0,43	9,1
28.03.2024	0,34	105,39	103,09	103,09	24	0	0	69,7	66,5	3,27	0,64	0,43	11,8
29.03.2024	0,145	106,11	103,81	103,81	24	0	0	70	68,6	1,38	0,65	0,43	10,7
30.03.2024	0,304	108,89	106,44	106,44	24	0	0	70,6	67,8	2,81	0,59	0,4	13,4
31.03.2024	0,002	99,56	97,5	97,5	24	0	0	68,1	68,1	0,02	0,66	0,43	16,7
01.04.2024	0,009	112,04	109,5	109,5	24	0	0	71,2	71,1	0,06	0,61	0,43	-
02.04.2024	0,503	99,25	97,1	97,1	24	0	0	69,5	64,3	5,16	0,58	0,43	-
03.04.2024	0,871	91,28	89,32	89,32	24	0	0	68,9	59,3	9,68	0,6	0,43	-
04.04.2024	0,9	94,83	92,71	92,71	24	0	0	70,3	60,6	9,67	0,61	0,42	-
05.04.2024	0,733	101,41	99,18	99,18	24	0	0	70,2	62,8	7,36	0,6	0,42	-
06.04.2024	0,683	99,02	96,84	96,84	24	0	0	69,7	62,6	7,03	0,6	0,42	-
07.04.2024	0,687	99,79	97,56	97,56	24	0	0	70,3	63,3	7,01	0,6	0,42	-
08.04.2024	0,316	99,86	97,64	97,64	24	0	0	70,5	67,3	3,22	0,58	0,41	-
09.04.2024	0,004	94,83	92,76	92,76	24	0	0	70	70	0,05	0,46	0,4	-
10.04.2024	0,016	59,63	58,39	58,39	24	0	0	67,3	67,1	0,22	0,49	0,39	-
11.04.2024	0,015	75,34	73,77	73,77	24	0	0	67,8	67,6	0,21	0,49	0,39	-
12.04.2024	0,018	75,93	74,44	74,44	24	0	0	65,6	65,4	0,21	0,49	0,39	-
13.04.2024	0,162	74,92	73,45	73,45	24	0	0	65,3	63,1	2,23	0,5	0,39	-
14.04.2024	0,011	80,34	78,81	78,81	24	0	0	64,9	64,8	0,14	0,5	0,4	-
15.04.2024	0,435	78,05	76,52	76,52	24	0	0	65,5	59,8	5,7	0,48	0,4	-
16.04.2024	0,561	70,91	69,5	69,5	24	0	0	66,3	58,3	8,02	0,48	0,39	-
17.04.2024	0,591	68,64	67,19	67,19	24	0	0	68,2	59,4	8,8	0,5	0,4	-
18.04.2024	0,648	73,94	72,36	72,36	24	0	0	68,7	59,8	8,93	0,52	0,41	-
19.04.2024	0,517	77,75	76,07	76,07	24	0	0	69,4	62,6	6,77	0,53	0,41	-
20.04.2024	0,669	79,67	77,94	77,94	24	0	0	68,9	60,3	8,59	0,53	0,41	-
Итого:	13,877	2811,93	2751,48	2751,48	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,877												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2024	665,872	96321,84	94273,18	94273,18
20.04.2024	679,749	99133,77	97024,66	97024,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 15:01:14