

#296997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,791	86,69	84,76	84,76	24	0	0	70,2	60,9	9,29	0,63	0,47	-
22.03.2026	0,791	87,94	85,99	85,99	24	0	0	70,2	61,1	9,15	0,64	0,48	-
23.03.2026	0,778	90,66	88,65	88,65	24	0	0	70,6	61,8	8,73	0,64	0,48	-
24.03.2026	0,759	91,49	89,44	89,44	24	0	0	70,2	61,7	8,48	0,64	0,48	-
25.03.2026	0,579	91,33	89,32	89,32	24	0	0	69,8	63,4	6,46	0,62	0,48	-
26.03.2026	0,575	84,56	82,72	82,72	24	0	0	69,7	62,8	6,89	0,61	0,48	-
27.03.2026	0,759	82,16	80,36	80,36	24	0	0	69,8	60,4	9,41	0,61	0,47	-
28.03.2026	0,814	83,42	81,59	81,59	24	0	0	70	60,1	9,96	0,62	0,47	-
29.03.2026	0,794	87,63	85,73	85,73	24	0	0	70	60,8	9,25	0,62	0,47	-
30.03.2026	0,811	86,1	84,22	84,22	24	0	0	70,2	60,6	9,6	0,61	0,47	-
31.03.2026	0,799	84,38	82,53	82,53	24	0	0	70	60,3	9,65	0,61	0,48	-
01.04.2026	0,805	82,7	80,87	80,87	24	0	0	70	60,1	9,93	0,6	0,47	-
02.04.2026	0,84	81,1	79,34	79,34	24	0	0	70	59,5	10,54	0,6	0,47	-
03.04.2026	0,846	82	80,23	80,23	24	0	0	69,5	59	10,51	0,61	0,47	-
04.04.2026	0,853	86,15	84,31	84,31	24	0	0	69	59	10,08	0,63	0,48	-
05.04.2026	0,855	91,01	89,04	89,04	24	0	0	69,6	60	9,57	0,62	0,47	-
06.04.2026	0,639	87,23	85,41	85,41	24	0	0	68,5	61,1	7,44	0,61	0,48	-
07.04.2026	0,654	84,72	82,9	82,9	24	0	0	69,3	61,4	7,88	0,58	0,47	-
08.04.2026	0,745	76,48	74,88	74,88	24	0	0	67,7	57,8	9,95	0,59	0,47	-
09.04.2026	0,786	79,35	77,65	77,65	24	0	0	69,4	59,2	10,1	0,6	0,47	-
10.04.2026	0,649	83,27	81,45	81,45	24	0	0	69,8	61,8	7,96	0,62	0,47	-
11.04.2026	0,559	87,88	85,94	85,94	24	0	0	70	63,5	6,47	0,62	0,47	-
12.04.2026	0,567	90,64	88,63	88,63	24	0	0	70,2	63,8	6,38	0,62	0,47	-
13.04.2026	0,553	89,64	87,66	87,66	24	0	0	69,9	63,6	6,33	0,62	0,47	-
14.04.2026	0,553	90,02	88,07	88,07	24	0	0	69,8	63,6	6,25	0,62	0,47	-
15.04.2026	0,545	89,68	87,72	87,72	24	0	0	70,1	63,9	6,19	0,61	0,47	-
16.04.2026	0,555	86,48	84,63	84,63	24	0	0	69,7	63,2	6,52	0,62	0,48	-
17.04.2026	0,562	87,59	85,69	85,69	24	0	0	69,5	63	6,54	0,63	0,47	-
18.04.2026	0,562	92,24	90,21	90,21	24	0	0	70,3	64,1	6,19	0,64	0,47	-
19.04.2026	0,536	93,25	91,2	91,2	24	0	0	70,1	64,3	5,84	0,62	0,47	-
20.04.2026	0,535	88,42	86,49	86,49	24	0	0	69,6	63,4	6,15	0,62	0,47	-
Итого:	21,449	2686,21	2627,63	2627,63	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,449												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2026	343,649	40342,95	39485,96	39485,96
20.04.2026	365,098	43029,16	42113,59	42113,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 15:37:17