

#84203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,669	80,03	78,35	78,35	24	0	0	68,9	60,4	8,52	0,52	0,42	3,7
22.04.2024	0,797	75,71	74,12	74,12	24	0	0	68,4	57,7	10,75	0,52	0,42	3,1
23.04.2024	0,899	75,78	74,16	74,16	24	0	0	68,8	56,7	12,1	0,53	0,42	2,9
24.04.2024	0,791	78,87	77,15	77,15	24	0	0	69	58,8	10,25	0,54	0,42	4,9
25.04.2024	0,605	81,33	79,57	79,57	24	0	0	69,3	61,7	7,6	0,54	0,41	6,4
26.04.2024	0,583	82,44	80,67	80,67	24	0	0	69,6	62,3	7,21	0,55	0,42	7,8
27.04.2024	0,354	86,14	84,27	84,27	24	0	0	69,4	65,2	4,18	0,56	0,41	12,1
28.04.2024	0,24	90,12	88,15	88,15	24	0	0	69,5	66,8	2,67	0,58	0,42	14,6
29.04.2024	0,237	92,37	90,38	90,38	24	0	0	69,4	66,8	2,59	0,57	0,41	16,9
30.04.2024	0,104	94,82	92,74	92,74	24	0	0	69,9	68,8	1,12	0,54	0,41	16,1
01.05.2024	0	84,16	82,34	82,34	24	0	0	69,6	69,5	0,07	0,44	0,39	-
02.05.2024	0,021	55,09	54,01	54,01	24	0	0	65,8	65,5	0,3	0,49	0,39	-
03.05.2024	0,013	73,7	72,26	72,26	24	0	0	65,1	64,9	0,21	0,5	0,39	-
04.05.2024	0,004	77,82	76,29	76,29	24	0	0	66,2	66,1	0,1	0,53	0,39	-
05.05.2024	0,006	86,74	84,97	84,97	24	0	0	66,9	66,8	0,1	0,52	0,39	-
06.05.2024	0,009	85,25	83,56	83,56	24	0	0	65,7	65,6	0,11	0,52	0,39	-
07.05.2024	0,009	82,77	81,18	81,18	24	0	0	64,8	64,7	0,14	0,51	0,39	-
08.05.2024	0,01	82,11	80,52	80,52	24	0	0	65,1	65	0,13	0,53	0,4	-
09.05.2024	0	84,54	82,89	82,89	24	0	0	65,6	65,6	0,03	0,52	0,39	-
10.05.2024	0,011	82,9	81,29	81,29	24	0	0	65	64,9	0,12	0,52	0,39	-
11.05.2024	0,005	81,96	80,38	80,38	24	0	0	65,5	65,4	0,1	0,51	0,39	-
12.05.2024	0	79,36	77,83	77,83	24	0	0	65,2	65,2	0,05	0,52	0,39	-
13.05.2024	0	82,46	80,82	80,82	24	0	0	65,9	65,9	0,03	0,51	0,39	-
14.05.2024	0,011	81,14	79,52	79,52	24	0	0	65,8	65,6	0,13	0,52	0,39	-
15.05.2024	0,012	84,1	82,44	82,44	24	0	0	66,1	66	0,11	0,54	0,39	-
16.05.2024	0,008	88,61	86,88	86,88	24	0	0	66,1	66	0,1	0,52	0,39	-
17.05.2024	0,014	84,82	83,12	83,12	24	0	0	66,2	66,1	0,14	0,53	0,38	-
18.05.2024	0,007	86,86	85,09	85,09	24	0	0	66,9	66,9	0,08	0,53	0,39	-
19.05.2024	0,009	85,13	83,41	83,41	24	0	0	66,9	66,8	0,09	0,55	0,4	-
20.05.2024	0,004	89,48	87,68	87,68	24	0	0	66,6	66,6	0,04	0,56	0,39	-
Итого:	5,432	2476,61	2426,04	2426,04	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,432												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2024	679,749	99133,77	97024,66	97024,66
20.05.2024	685,181	101610,38	99450,7	99450,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 16:36:20