

#15516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель	Спортивная школа им. Белоголовых
Адрес потребителя	Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента	5207
Порядковый номер	7332
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00270561
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,018	17,41	17,17	17,17	24	0	0	49	48	0,95	0,49	0,4	-
22.06.2021	0,025	17,57	17,33	17,33	24	0	0	49,6	48,4	1,15	0,5	0,4	-
23.06.2021	0,014	17,21	16,97	16,97	24	0	0	46,5	45,6	0,84	0,51	0,4	-
24.06.2021	0,026	18,06	17,82	17,82	24	0	0	48,2	47,1	1,14	0,5	0,4	-
25.06.2021	0,024	17,85	17,61	17,61	24	0	0	47,5	46,4	1,12	0,51	0,4	-
26.06.2021	0,032	19,54	19,3	19,3	24	0	0	48,4	47,2	1,24	0,52	0,4	-
27.06.2021	0,024	19,54	19,3	19,3	24	0	0	48,4	47,6	0,75	0,5	0,4	-
28.06.2021	0,023	17,79	17,55	17,55	24	0	0	46,8	45,8	1,04	0,5	0,4	-
29.06.2021	0,027	18,12	17,88	17,88	24	0	0	48,6	47,3	1,25	0,51	0,39	-
30.06.2021	0,027	19,55	19,31	19,31	24	0	0	49,6	48,6	1	0,54	0,4	-
01.07.2021	0,025	21,92	21,68	21,68	24	0	0	51,8	50,9	0,87	0,53	0,4	-
02.07.2021	0,023	21,6	21,36	21,36	24	0	0	49,5	48,6	0,88	0,53	0,4	-
03.07.2021	0,026	21,55	21,31	21,31	24	0	0	49,8	48,9	0,94	0,52	0,39	-
04.07.2021	0,024	20,53	20,29	20,29	24	0	0	50,2	49,4	0,78	0,52	0,39	-
05.07.2021	0,027	20,59	20,35	20,35	24	0	0	50,4	49,5	0,94	0,52	0,4	-
06.07.2021	0,023	20,12	19,88	19,88	24	0	0	50,2	49,5	0,74	0,53	0,39	-
07.07.2021	0,021	21,47	21,23	21,23	24	0	0	51,4	50,7	0,7	0,52	0,39	-
08.07.2021	0,002	6,08	6,02	6,02	24	0	0	51,6	51,2	0,48	0,52	0,39	-
09.07.2021	0	0	0	0	24	0	0	28,3	28	0,37	0,52	0,4	-
10.07.2021	0	0	0	0	24	0	0	24,6	24,5	0,09	0,54	0,4	-
11.07.2021	0	0	0	0	24	0	0	23,3	23,5	-0,18	0,54	0,4	-
12.07.2021	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,7	-0,11	0,54	0,4	-
13.07.2021	0,015	20,08	19,83	19,83	24	0	0	48,4	47,7	0,69	0,55	0,4	-
14.07.2021	0,027	31,02	30,54	30,54	24	0	0	56,3	55,6	0,65	0,55	0,4	-
15.07.2021	0,026	30,69	30,21	30,21	24	0	0	56,5	55,9	0,56	0,57	0,41	-
16.07.2021	0,025	31,99	31,51	31,51	24	0	0	56,9	56,4	0,55	0,56	0,4	-
17.07.2021	0,024	31,75	31,27	31,27	24	0	0	56,1	55,6	0,55	0,56	0,39	-
18.07.2021	0,022	32,13	31,65	31,65	24	0	0	56	55,6	0,39	0,55	0,4	-
19.07.2021	0,022	29,95	29,48	29,48	24	0	0	53,6	53,1	0,5	0,56	0,4	-
20.07.2021	0,027	31,66	31,18	31,18	24	0	0	55,3	54,7	0,59	0,57	0,41	-
Итого:	0,599	575,77	568,03	568,03	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,599												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2021	183,601	21876,8	21386,88	21386,88
20.07.2021	184,2	22452,57	21954,91	21954,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2021 12:30:12