

#15514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Спортивная школа им. Белоголовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,011	23,03	22,71	22,71	24	0	0	51,6	51,1	0,5	0,56	0,39	-
22.06.2023	0,018	25,8	25,46	25,46	24	0	0	51,8	51,2	0,52	0,57	0,39	-
23.06.2023	0,021	28,13	27,69	27,69	24	0	0	55,8	55,2	0,56	0,57	0,4	-
24.06.2023	0,007	24,86	24,51	24,51	24	0	0	51,7	51,3	0,34	0,56	0,39	-
25.06.2023	0,007	24,97	24,63	24,63	24	0	0	51,4	51,1	0,35	0,57	0,39	-
26.06.2023	0,009	24,05	23,73	23,73	24	0	0	51,8	51,4	0,48	0,54	0,39	-
27.06.2023	0,017	40,01	39,38	39,38	24	0	0	56,9	56,6	0,29	0,53	0,39	-
28.06.2023	0,017	39,6	38,96	38,96	24	0	0	57,7	57,4	0,31	0,54	0,39	-
29.06.2023	0,017	39,72	39,07	39,07	24	0	0	57,9	57,6	0,31	0,56	0,39	-
30.06.2023	0,015	43,07	42,36	42,36	24	0	0	58,8	58,5	0,26	0,59	0,39	-
01.07.2023	0,015	45,72	44,97	44,97	24	0	0	59,3	59,1	0,24	0,58	0,4	-
02.07.2023	0,014	32,1	31,61	31,61	24	0	0	55,1	54,8	0,31	0,57	0,39	-
03.07.2023	0,013	28,02	27,66	27,66	24	0	0	51,3	51	0,36	0,57	0,39	-
04.07.2023	0,013	26,16	25,81	25,81	24	0	0	51,7	51,3	0,41	0,58	0,39	-
05.07.2023	0,016	25,86	25,52	25,52	24	0	0	51,8	51,3	0,45	0,6	0,39	-
06.07.2023	0,014	26,29	25,95	25,95	24	0	0	52	51,6	0,43	0,61	0,39	-
07.07.2023	0,008	13,97	13,8	13,8	24	0	0	52	51,6	0,4	0,64	0,39	-
08.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	24	25,1	-1,07	0,62	0,39	-
09.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,9	-0,11	0,63	0,39	-
10.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,8	0,05	0,62	0,39	-
11.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	22,5	22,5	0,03	0,47	0,43	-
12.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	22,2	22,2	0	0,44	0,46	-
13.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,6	0,02	0,43	0,44	-
14.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22,3	-0,02	0,44	0,45	-
15.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	21,9	21,9	-0,01	0,44	0,45	-
16.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	22,9	22,8	0,11	0,44	0,45	-
17.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	23,1	23	0,15	0,43	0,45	-
18.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	22,5	22,4	0,11	0,43	0,44	-
19.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,2	0,02	0,46	0,42	-
20.07.2023	0	0	0	0	24	0	0	20,3	20,3	-0,02	0,55	0,39	-
Итого:	0,232	511,36	503,82	503,82	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,232												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2023	518,381	79900,22	78199,79	78199,79
20.07.2023	518,613	80411,58	78703,61	78703,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 9:40:10