

# #15515#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель	Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя	Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента	5207
Порядковый номер	7332
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00270561
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,027	30,73	30,25	30,25	24	0	0	54,4	53,8	0,64	0,57	0,4	-
22.07.2021	0,027	32,36	31,88	31,88	24	0	0	55,6	54,9	0,67	0,57	0,4	-
23.07.2021	0,026	32,21	31,73	31,73	24	0	0	55,4	54,9	0,55	0,57	0,4	-
24.07.2021	0,026	31,77	31,29	31,29	24	0	0	55,9	55,3	0,56	0,57	0,4	-
25.07.2021	0,024	32,02	31,54	31,54	24	0	0	56,3	55,8	0,54	0,56	0,39	-
26.07.2021	0,025	31,8	31,32	31,32	24	0	0	56	55,4	0,62	0,56	0,4	-
27.07.2021	0,024	31,72	31,24	31,24	24	0	0	56,4	55,8	0,56	0,53	0,4	-
28.07.2021	0,025	28,32	27,91	27,91	24	0	0	55,2	54,5	0,66	0,56	0,4	-
29.07.2021	0,032	31,53	31,05	31,05	24	0	0	55,5	54,7	0,77	0,57	0,4	-
30.07.2021	0,026	32,28	31,8	31,8	24	0	0	55	54,4	0,52	0,57	0,4	-
31.07.2021	0,028	28,95	28,53	28,53	24	0	0	54,6	53,9	0,65	0,56	0,4	-
01.08.2021	0,023	26,67	26,34	26,34	24	0	0	52,9	52,4	0,5	0,54	0,4	-
02.08.2021	0,025	25,13	24,83	24,83	24	0	0	50,9	50	0,91	0,54	0,4	-
03.08.2021	0,031	24,64	24,4	24,4	24	0	0	48,8	47,8	1,01	0,55	0,4	-
04.08.2021	0,032	24,84	24,61	24,61	23	1	1	52,2	51,2	1,04	0,55	0,4	-
05.08.2021	0,026	25,62	25,33	25,33	24	0	0	52,4	51,6	0,77	0,55	0,4	-
06.08.2021	0,033	25,11	24,82	24,82	24	0	0	49,9	48,8	1,14	0,55	0,4	-
07.08.2021	0,024	25,19	24,95	24,95	24	0	0	48,9	48,2	0,75	0,55	0,39	-
08.08.2021	0,025	25,78	25,46	25,46	24	0	0	51,6	50,9	0,75	0,55	0,4	-
09.08.2021	0,027	25,6	25,34	25,34	24	0	0	51,6	50,7	0,92	0,55	0,4	-
10.08.2021	0,024	25,67	25,4	25,4	24	0	0	52	51,2	0,78	0,56	0,4	-
11.08.2021	0,029	25,93	25,66	25,66	24	0	0	51,8	50,8	0,97	0,56	0,4	-
12.08.2021	0,026	26,16	25,88	25,88	24	0	0	51,8	51,1	0,74	0,56	0,39	-
13.08.2021	0,029	27,09	26,72	26,72	24	0	0	53,6	52,7	0,95	0,56	0,4	-
14.08.2021	0,03	26,74	26,42	26,42	24	0	0	52,8	51,9	0,94	0,56	0,4	-
15.08.2021	0,024	26,36	26,04	26,04	24	0	0	52,1	51,4	0,67	0,55	0,4	-
16.08.2021	0,026	26,32	25,98	25,98	24	0	0	52,7	51,8	0,91	0,55	0,4	-
17.08.2021	0,028	25,49	25,2	25,2	24	0	0	50,3	49,3	0,97	0,55	0,4	-
18.08.2021	0,03	24,51	24,27	24,27	24	0	0	47,8	46,9	0,97	0,56	0,4	-
19.08.2021	0,027	26,38	26,11	26,11	24	0	0	49,7	48,9	0,8	0,55	0,4	-
20.08.2021	0,028	25,89	25,63	25,63	24	0	0	50,7	49,8	0,92	0,56	0,4	-
Итого:	0,8370000000000001	858,81	847,93	847,93	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,8370000000000001												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2021	184,2	22452,57	21954,91	21954,91
20.08.2021	185,037	23311,38	22802,84	22802,84

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2021 7:47:24