

# #15508#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель	Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя	Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента	5207
Порядковый номер	7332
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00270561
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,009	170,9	167,4	167,4	24	0	0	67,6	67,5	0,04	0,56	0,41	-
22.07.2022	0,001	157,94	154,8	154,8	24	0	0	66,4	66,4	0,02	0,59	0,42	-
23.07.2022	0,011	175,07	171,46	171,46	24	0	0	67,5	67,4	0,04	0,55	0,41	-
24.07.2022	0	156,22	153,14	153,14	24	0	0	65,8	65,8	0	0,56	0,41	-
25.07.2022	0,005	159,56	156,32	156,32	24	0	0	67	67	0,03	0,46	0,4	-
26.07.2022	0,002	57,24	56,11	56,11	24	0	0	65,8	65,7	0,04	0,46	0,42	-
27.07.2022	0	0	0	0	21	3	1	25	25,8	-0,81	0,41	0,39	-
28.07.2022	0	0	0	0	23	1	1	22,4	22,8	-0,4	0,42	0,39	-
29.07.2022	0	0	0	0	24	0	0	20,9	21,3	-0,36	0,42	0,4	-
30.07.2022	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,8	-0,06	0,42	0,4	-
31.07.2022	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,7	0,02	0,42	0,4	-
01.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,6	0,07	0,42	0,39	-
02.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	20,9	20,8	0,09	0,42	0,4	-
03.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	21	20,9	0,07	0,42	0,4	-
04.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,5	0,17	0,42	0,4	-
05.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	23,8	23,7	0,16	0,42	0,4	-
06.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	23,1	23	0,06	0,42	0,4	-
07.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	21	21	0,04	0,42	0,4	-
08.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,5	0,03	0,42	0,4	-
09.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,7	0,1	0,42	0,4	-
10.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,4	0,1	0,42	0,4	-
11.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,6	0,11	0,42	0,4	-
12.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,3	0,14	0,42	0,4	-
13.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	22,9	22,7	0,2	0,41	0,39	-
14.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	23,7	23,5	0,17	0,41	0,4	-
15.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24,1	0,18	0,41	0,39	-
16.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	24,8	24,6	0,18	0,41	0,38	-
17.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	24,7	24,6	0,15	0,41	0,39	-
18.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	25,1	25	0,14	0,41	0,4	-
19.08.2022	0	0,01	0,01	0,01	24	0	0	24,7	25,6	-0,86	0,41	0,41	-
20.08.2022	0	0	0	0	24	0	0	25,3	25,2	0,08	0,41	0,38	-
Итого:	0,028	876,94	859,24	859,24	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,028												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 740

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2022	351,551	59793,4	58515,85	58515,85
20.08.2022	351,579	60670,34	59375,09	59375,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2022 9:15:28