

#93867#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 15.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Спортивная школа им. Белоглазовых
Дюнная 18Б, Калининград
5207

Заводской номер счётчика 00270561	Показания прибора, Гкал 20.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 15.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,893	0	0.893
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#93865#

Отчёт за период с 15.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 5207
 Порядковый номер 7332
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00270561
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
16.08.2024	-	0,05	16,71	16,59	16,59	24	0	0	37,1	34,1	2,95	0,63	0,63
17.08.2024	-	0,125	29,12	28,65	28,65	24	0	0	53,6	49,4	4,24	0,62	0,62
18.08.2024	-	0,024	28,66	28,25	28,25	24	0	0	53,3	52,8	0,52	0,63	0,63
19.08.2024	-	0,022	28,72	28,27	28,27	24	0	0	53,2	52,6	0,57	0,64	0,63
20.08.2024	-	0,022	29,07	28,62	28,62	24	0	0	53,3	52,7	0,58	0,61	0,61
21.08.2024	-	0,019	27,75	27,4	27,4	24	0	0	52,4	51,8	0,55	0,6	0,6
22.08.2024	-	0,019	26,78	26,53	26,53	24	0	0	49,7	49,1	0,65	0,62	0,62
23.08.2024	-	0,024	28,3	27,98	27,98	24	0	0	51,5	50,9	0,61	0,63	0,63
24.08.2024	-	0,017	28,39	28	28	24	0	0	53	52,5	0,47	0,61	0,61
25.08.2024	-	0,014	27,53	27,16	27,16	24	0	0	52,5	52	0,43	0,62	0,62
26.08.2024	-	0,016	28,4	28,01	28,01	24	0	0	52,6	52	0,56	0,61	0,61
27.08.2024	-	0,024	27,72	27,38	27,38	24	0	0	52,5	51,9	0,61	0,62	0,62
28.08.2024	-	0,025	28,05	27,72	27,72	24	0	0	52,3	51,7	0,65	0,61	0,61
29.08.2024	-	0,024	27,78	27,39	27,39	24	0	0	52,7	52,1	0,62	0,62	0,62
30.08.2024	-	0,025	28,11	27,69	27,69	24	0	0	54	53,3	0,65	0,61	0,61
31.08.2024	-	0,021	27,03	26,73	26,73	24	0	0	51,6	51,1	0,49	0,6	0,6
01.09.2024	-	0,024	27,17	26,86	26,86	24	0	0	52	51,5	0,57	0,61	0,61
02.09.2024	-	0,022	27,33	27	27	24	0	0	52	51,3	0,67	0,6	0,6
03.09.2024	-	0,023	27,21	26,89	26,89	24	0	0	52,2	51,5	0,69	0,61	0,61
04.09.2024	-	0,024	27,61	27,27	27,27	24	0	0	52,6	52	0,62	0,62	0,62
05.09.2024	-	0,023	28,4	28,04	28,04	24	0	0	52,6	52	0,63	0,62	0,62
06.09.2024	-	0,019	27,94	27,59	27,59	24	0	0	52,3	51,7	0,63	0,61	0,62
07.09.2024	-	0,02	28,14	27,73	27,73	24	0	0	52,7	52,2	0,53	0,61	0,61
08.09.2024	-	0,024	27,33	26,99	26,99	24	0	0	52,5	52	0,53	0,61	0,61
09.09.2024	-	0,023	27,51	27,22	27,22	24	0	0	51,2	50,6	0,58	0,61	0,61
10.09.2024	-	0,022	27,02	26,71	26,71	24	0	0	50,3	49,8	0,56	0,61	0,61
11.09.2024	-	0,022	26,13	25,83	25,83	23	1	1	51,6	51	0,6	0,6	0,6
12.09.2024	-	0,02	26,4	26,16	26,16	24	0	0	50,2	49,6	0,64	0,6	0,6
13.09.2024	-	0,024	26,67	26,43	26,43	24	0	0	49,9	49,2	0,69	0,6	0,6
14.09.2024	-	0,014	26,48	26,24	26,24	24	0	0	49,9	49,4	0,51	0,59	0,59
15.09.2024	-	0,001	26,32	26,08	26,08	24	0	0	49,6	49,2	0,43	0,6	0,6
16.09.2024	-	0,019	27,02	26,75	26,75	24	0	0	51,3	50,7	0,61	0,6	0,6
17.09.2024	-	0,024	27,13	26,8	26,8	24	0	0	51,9	51,2	0,67	0,58	0,58
18.09.2024	-	0,024	25,5	25,21	25,21	24	0	0	51,4	50,8	0,66	0,59	0,59
19.09.2024	-	0,024	25,78	25,54	25,54	24	0	0	50,4	49,7	0,76	0,6	0,6
20.09.2024	-	0,026	26,99	26,7	26,7	24	0	0	51,8	51	0,79	0,6	0,6
Итого:	-	0,893	978,2	966,41	966,41	863	1	-	51,49	50,73	0,76	0,61	0,61

Общее время работы системы 864 час.

Период нормальной работы системы 863 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
15.08.2024	0	355,08	355,08	355,08
20.09.2024	0,893	1333,28	1321,49	1321,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#93866#

Отчёт за период с 15.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 5207
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00270561
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 23.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
16.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
17.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
18.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
19.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	164,8	0	0,7	0,7
20.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
21.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
22.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
23.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
24.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
25.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
26.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
27.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
28.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
29.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
30.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
31.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
01.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
02.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
03.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
04.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
05.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
06.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
07.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
08.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
09.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
10.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
11.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
12.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
13.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
14.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
15.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
16.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
17.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	126	0	0,7	0,7
18.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
19.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,7	0,7
20.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	164,4	0	0,7	0,7
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	864	-	0	12,64	0	0,7	0,7

Общее время работы системы

864 час.

Период нормальной работы системы

0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3
15.08.2024	0	0	0,32	0
20.09.2024	0	0	0,32	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения