

# #15512#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых  
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7332  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270561  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	0,332	109,15	106,84	106,84	24	0	0	68,4	65,4	3,07	0,57	0,44	-
22.10.2021	0,606	101,7	99,67	99,67	24	0	0	66,6	60,5	6,08	0,55	0,43	-
23.10.2021	0,441	93,01	91,15	91,15	24	0	0	66,4	61,5	4,85	0,54	0,43	-
24.10.2021	0,632	92,76	90,87	90,87	24	0	0	67,4	60,5	6,93	0,54	0,44	-
25.10.2021	0,625	90,24	88,42	88,42	24	0	0	66,9	59,9	7,05	0,54	0,43	-
26.10.2021	0,614	93,42	91,51	91,51	24	0	0	67	60,4	6,69	0,56	0,43	-
27.10.2021	0,604	98,25	96,31	96,31	24	0	0	67	60,7	6,23	0,56	0,43	-
28.10.2021	0,443	101,4	99,3	99,3	24	0	0	67,6	63,2	4,45	0,56	0,44	-
29.10.2021	0,437	98,09	96,1	96,1	24	0	0	67,1	62,6	4,54	0,55	0,43	-
30.10.2021	0,433	98,99	96,99	96,99	24	0	0	67	62,6	4,43	0,56	0,43	-
31.10.2021	0,432	100,52	98,5	98,5	24	0	0	66,9	62,6	4,33	0,55	0,43	-
01.11.2021	0,43	98,18	96,22	96,22	24	0	0	66,5	62,1	4,42	0,55	0,44	-
02.11.2021	0,435	94,8	92,9	92,9	24	0	0	66,5	61,8	4,68	0,56	0,43	-
03.11.2021	0,444	98,99	97,03	97,03	24	0	0	66,8	62,2	4,57	0,55	0,43	-
04.11.2021	0,435	96	94,08	94,08	24	0	0	66,3	61,7	4,62	0,56	0,43	-
05.11.2021	0,435	98,4	96,42	96,42	24	0	0	66,2	61,7	4,5	0,56	0,44	-
06.11.2021	0,442	99,68	97,7	97,7	24	0	0	66,2	61,7	4,52	0,56	0,44	-
07.11.2021	0,438	97,07	95,15	95,15	24	0	0	65,9	61,3	4,59	0,56	0,44	-
08.11.2021	0,435	90,74	88,96	88,96	23	1	1	66,3	61,5	4,84	0,53	0,43	-
09.11.2021	0,609	87	85,18	85,18	24	0	0	68,1	60,9	7,16	0,54	0,43	-
10.11.2021	0,603	87,49	85,73	85,73	23	1	1	66,9	59,9	6,99	0,53	0,42	6
11.11.2021	0,615	91,95	90,07	90,07	24	0	0	66,6	59,8	6,83	0,55	0,44	-
12.11.2021	0,555	93,38	91,46	91,46	24	0	0	66,8	60,8	6,05	0,54	0,43	-
13.11.2021	0,499	89,95	88,13	88,13	24	0	0	67,4	61,7	5,68	0,54	0,43	-
14.11.2021	0,492	89,31	87,56	87,56	24	0	0	66,2	60,6	5,6	0,52	0,43	-
15.11.2021	0,638	85,26	83,58	83,58	24	0	0	66	58,4	7,64	0,53	0,43	-
16.11.2021	0,696	84,87	83,19	83,19	24	0	0	66,1	57,7	8,37	0,53	0,43	-
17.11.2021	0,697	89,92	88,14	88,14	24	0	0	66,5	58,6	7,9	0,55	0,44	-
18.11.2021	0,692	95,11	93,22	93,22	24	0	0	65,9	58,5	7,4	0,57	0,43	5
19.11.2021	0,666	103,25	101,23	101,23	24	0	0	65,9	59,4	6,57	0,57	0,43	-
20.11.2021	0,655	101,93	99,92	99,92	24	0	0	66,1	59,5	6,55	0,56	0,44	-
Итого:	16,51	2950,81	2891,53	2891,53	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,51												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2021	199,482	26520,94	25955,19	25955,19
20.11.2021	215,992	29471,75	28846,72	28846,72

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.11.2021 7:28:20