

# #102637#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых  
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7332  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270561  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,535	92,79	90,87	90,87	24	0	0	67,9	62,1	5,84	0,61	0,45	-
22.10.2024	0,375	95,29	93,32	93,32	24	0	0	67,7	63,7	3,99	0,6	0,45	-
23.10.2024	0,379	92,5	90,62	90,62	24	0	0	66,9	62,7	4,15	0,59	0,45	-
24.10.2024	0,662	89,32	87,5	87,5	24	0	0	67,2	59,7	7,52	0,58	0,45	-
25.10.2024	0,788	85,91	84,13	84,13	24	0	0	67,7	58,3	9,37	0,6	0,45	-
26.10.2024	0,779	91,41	89,51	89,51	24	0	0	67,8	59,2	8,66	0,61	0,45	-
27.10.2024	0,749	93,56	91,6	91,6	24	0	0	67,7	59,6	8,16	0,6	0,45	-
28.10.2024	0,666	92,33	90,42	90,42	24	0	0	67,2	59,9	7,33	0,64	0,46	-
29.10.2024	0,646	100,38	98,27	98,27	24	0	0	68,1	61,5	6,56	0,66	0,46	-
30.10.2024	0,642	104,49	102,33	102,33	24	0	0	67,3	61,1	6,23	0,65	0,46	-
31.10.2024	0,665	101,98	99,85	99,85	24	0	0	67,8	61,1	6,65	0,64	0,46	-
01.11.2024	0,702	98,49	96,57	96,57	24	0	0	65,4	58,2	7,23	0,63	0,46	-
02.11.2024	0,852	97,62	95,64	95,64	24	0	0	67,2	58,3	8,88	0,63	0,46	-
03.11.2024	0,869	96,58	94,61	94,61	24	0	0	66,6	57,4	9,17	0,65	0,46	-
04.11.2024	0,88	100,89	98,79	98,79	24	0	0	67,9	59,1	8,85	0,63	0,47	-
05.11.2024	0,889	95,6	93,62	93,62	24	0	0	67,6	58,1	9,48	0,61	0,46	-
06.11.2024	0,877	91,18	89,28	89,28	24	0	0	67,6	57,8	9,8	0,61	0,46	-
07.11.2024	0,902	89,7	87,84	87,84	24	0	0	67,8	57,5	10,22	0,62	0,46	-
08.11.2024	0,817	95,44	93,44	93,44	24	0	0	68,4	59,6	8,73	0,62	0,47	-
09.11.2024	0,841	94,33	92,35	92,35	24	0	0	67,7	58,6	9,09	0,61	0,47	-
10.11.2024	0,841	88,24	86,46	86,46	24	0	0	67,7	58	9,72	0,61	0,47	-
11.11.2024	0,931	88,03	86,13	86,13	24	0	0	69,8	59	10,81	0,62	0,47	-
12.11.2024	0,956	91,2	89,21	89,21	24	0	0	70,4	59,8	10,69	0,61	0,47	-
13.11.2024	0,929	88,16	86,23	86,23	24	0	0	70,1	59,3	10,77	0,6	0,47	-
14.11.2024	0,873	86,46	84,67	84,67	24	0	0	68,3	58	10,29	0,63	0,47	-
15.11.2024	0,864	93,1	91,19	91,19	24	0	0	67,7	58,2	9,45	0,65	0,47	-
16.11.2024	0,736	99,36	97,36	97,36	24	0	0	67,1	59,6	7,52	0,63	0,47	-
17.11.2024	0,847	95,17	93,24	93,24	24	0	0	66,8	57,7	9,06	0,62	0,47	-
18.11.2024	0,873	90,74	88,96	88,96	24	0	0	66,7	56,9	9,79	0,61	0,47	-
19.11.2024	0,89	87,05	85,25	85,25	24	0	0	67,4	57	10,44	0,63	0,47	-
20.11.2024	0,95	94,86	92,79	92,79	24	0	0	69,9	59,6	10,22	0,61	0,47	-
Итого:	24,205	2902,16	2842,05	2842,05	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,205												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2024	13,433	3530,54	3476,53	3476,53
20.11.2024	37,638	6432,7	6318,58	6318,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.11.2024 7:43:26