

#15511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	0,665	99,79	97,79	97,79	24	0	0	66,4	59,6	6,77	0,54	0,44	6
22.11.2021	0,744	92,46	90,52	90,52	24	0	0	68	59,8	8,2	0,55	0,44	-
23.11.2021	0,733	93,08	91,16	91,16	24	0	0	67,4	59,4	8,01	0,54	0,43	-
24.11.2021	0,719	91,9	90,04	90,04	24	0	0	66,2	58,2	8	0,54	0,44	-
25.11.2021	0,757	89,13	87,38	87,38	24	0	0	66,2	57,5	8,64	0,53	0,43	-
26.11.2021	0,8	87,1	85,34	85,34	24	0	0	67,3	57,9	9,39	0,54	0,44	-
27.11.2021	0,845	90,02	88,05	88,05	24	0	0	70,2	60,6	9,61	0,54	0,43	-
28.11.2021	0,846	90,76	88,77	88,77	24	0	0	70,2	60,7	9,52	0,54	0,44	-
29.11.2021	0,863	88,99	86,99	86,99	24	0	0	70,7	60,8	9,89	0,53	0,43	-
30.11.2021	0,845	86,41	84,51	84,51	24	0	0	69,3	59,3	9,98	0,55	0,44	-
01.12.2021	0,92	92,18	90	90	24	0	0	72,6	62,4	10,21	0,54	0,44	-
02.12.2021	0,831	89,6	87,68	87,68	24	0	0	68,7	59,2	9,48	0,56	0,44	-
03.12.2021	0,905	95,68	93,46	93,46	24	0	0	71,6	61,9	9,67	0,58	0,45	-
04.12.2021	0,937	102,88	100,47	100,47	24	0	0	72,9	63,6	9,3	0,58	0,45	-
05.12.2021	0,947	104,17	101,69	101,69	24	0	0	73,7	64,4	9,3	0,57	0,45	-
06.12.2021	1,044	102,11	99,4	99,4	24	0	0	77,4	67	10,48	0,57	0,45	-
07.12.2021	1,146	100,29	97,47	97,47	24	0	0	80,4	68,7	11,72	0,58	0,45	-
08.12.2021	1,246	102,03	99,03	99,03	24	0	0	82,6	70,1	12,52	0,58	0,45	-
09.12.2021	1,2	103,55	100,69	100,69	24	0	0	79,8	67,9	11,88	0,59	0,45	-
10.12.2021	1,052	108,47	105,77	105,77	24	0	0	74,6	64,7	9,91	0,58	0,44	-
11.12.2021	1,018	109,41	106,7	106,7	24	0	0	74,4	64,9	9,51	0,58	0,44	-
12.12.2021	1,027	107,6	104,91	104,91	24	0	0	74,8	65	9,78	0,58	0,44	-
13.12.2021	1,001	107,84	105,22	105,22	24	0	0	73,9	64,4	9,48	0,58	0,44	-
14.12.2021	0,894	105,28	102,88	102,88	24	0	0	71,4	62,8	8,65	0,57	0,44	-
15.12.2021	0,774	100,63	98,52	98,52	24	0	0	67,8	59,9	7,84	0,57	0,44	-
16.12.2021	0,716	97,65	95,73	95,73	24	0	0	65,6	58,2	7,47	0,56	0,45	-
17.12.2021	0,773	93,28	91,41	91,41	24	0	0	66,1	57,6	8,44	0,56	0,45	-
18.12.2021	0,742	93,5	91,64	91,64	24	0	0	65,7	57,6	8,06	0,55	0,44	-
19.12.2021	0,755	91,05	89,27	89,27	24	0	0	65,1	56,6	8,47	0,57	0,44	-
20.12.2021	0,942	99,1	96,82	96,82	24	0	0	72,1	62,4	9,71	0,57	0,44	-
Итого:	26,687	2915,94	2849,31	2849,31	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,687												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2021	215,992	29471,75	28846,72	28846,72
20.12.2021	242,679	32387,69	31696,03	31696,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2021 7:32:20