

#109029#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель Спортивная школа им. Белоголовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2024	0,964	87,2	85,26	85,26	24	0	0	70,4	59	11,3	0,59	0,47	0,5
22.11.2024	0,946	81,98	80,17	80,17	24	0	0	69,8	58,1	11,77	0,6	0,47	0,5
23.11.2024	0,908	84,05	82,25	82,25	24	0	0	69,2	58,2	11,03	0,6	0,47	0,5
24.11.2024	0,928	86,03	84,11	84,11	24	0	0	69,6	58,5	11,05	0,64	0,47	1,2
25.11.2024	0,927	97,06	94,92	94,92	24	0	0	70,3	60,6	9,69	0,66	0,47	5,9
26.11.2024	0,918	100,64	98,42	98,42	24	0	0	70,9	61,6	9,29	0,64	0,47	7,3
27.11.2024	0,909	98,05	95,85	95,85	24	0	0	70,4	60,9	9,44	0,64	0,47	4,7
28.11.2024	0,923	97,15	94,99	94,99	24	0	0	70,2	60,5	9,69	0,64	0,47	4,4
29.11.2024	0,945	97,12	94,93	94,93	24	0	0	70,6	60,7	9,91	0,64	0,47	4,2
30.11.2024	0,94	95,09	92,98	92,98	24	0	0	70,2	60,1	10,08	0,64	0,48	4,1
01.12.2024	0,949	93,79	91,74	91,74	24	0	0	70,2	59,9	10,29	0,63	0,47	2,2
02.12.2024	0,955	95,1	92,99	92,99	24	0	0	70,4	60,2	10,21	0,65	0,47	2,9
03.12.2024	0,931	100,11	97,88	97,88	24	0	0	70,4	60,9	9,49	0,64	0,47	-
04.12.2024	0,94	94,72	92,62	92,62	24	0	0	70,2	60,1	10,14	0,65	0,48	-
05.12.2024	0,962	96,39	94,23	94,23	24	0	0	70,7	60,5	10,18	0,63	0,48	-
06.12.2024	0,952	92,64	90,57	90,57	24	0	0	70	59,5	10,52	0,63	0,47	-
07.12.2024	0,958	92,43	90,44	90,44	24	0	0	70,1	59,5	10,57	0,63	0,47	-
08.12.2024	0,952	93,54	91,52	91,52	24	0	0	70	59,7	10,36	0,63	0,48	-
09.12.2024	0,948	92,41	90,43	90,43	24	0	0	69,4	59	10,44	0,61	0,47	-
10.12.2024	0,994	87,14	85,17	85,17	24	0	0	70,7	59	11,66	0,64	0,47	-
11.12.2024	0,996	93,3	91,2	91,2	24	0	0	71,2	60,3	10,9	0,65	0,48	-
12.12.2024	1,052	95,89	93,62	93,62	24	0	0	72,8	61,6	11,18	0,63	0,48	-
13.12.2024	1,068	91,11	88,98	88,98	24	0	0	72,9	60,9	11,99	0,63	0,48	-
14.12.2024	1,044	92,01	89,88	89,88	24	0	0	72,2	60,6	11,59	0,64	0,48	-
15.12.2024	0,975	94,28	92,26	92,26	24	0	0	69,8	59,3	10,53	0,65	0,47	-
16.12.2024	0,918	100,47	98,31	98,31	24	0	0	68,6	59,3	9,32	0,65	0,47	-
17.12.2024	0,914	97,87	95,8	95,8	24	0	0	68,9	59,4	9,53	0,64	0,47	-
18.12.2024	0,823	97,15	94,97	94,97	24	0	0	70,4	61,8	8,61	0,66	0,47	-
19.12.2024	0,676	101,66	99,44	99,44	24	0	0	70,1	63,3	6,77	0,65	0,47	-
Итого:	27,315	2726,38	2665,93	2665,93	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,315												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2024	37,638	6432,7	6318,58	6318,58
19.12.2024	64,953	9159,08	8984,51	8984,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.12.2024 7:29:25