

#112656#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,698	100,16	97,95	97,95	24	0	0	69,8	62,7	7,07	0,64	0,47	6
21.12.2024	0,694	94,56	92,53	92,53	24	0	0	69,2	61,7	7,48	0,65	0,47	2,8
22.12.2024	0,715	98,15	95,96	95,96	24	0	0	70,3	62,9	7,41	0,65	0,47	4,4
23.12.2024	0,65	97,73	95,52	95,52	24	0	0	70,6	63,8	6,77	0,63	0,47	4,2
24.12.2024	0,845	94	91,88	91,88	24	0	0	70,9	61,7	9,15	0,64	0,47	1,8
25.12.2024	0,985	93,54	91,49	91,49	24	0	0	70,1	59,4	10,75	0,64	0,47	2,1
26.12.2024	0,87	95,84	93,68	93,68	24	0	0	70,6	61,3	9,24	0,65	0,47	3,8
27.12.2024	0,868	98,44	96,23	96,23	24	0	0	70,5	61,5	8,98	0,65	0,47	5,3
28.12.2024	0,857	98,18	95,97	95,97	24	0	0	70,5	61,6	8,91	0,64	0,47	4,3
29.12.2024	0,929	96,43	94,3	94,3	24	0	0	70	60,2	9,83	0,65	0,47	3,9
30.12.2024	0,92	97,13	95,03	95,03	24	0	0	69,3	59,6	9,64	0,65	0,47	4,8
31.12.2024	0,923	98,09	96,01	96,01	24	0	0	69	59,4	9,56	0,65	0,47	5,5
01.01.2025	0,934	98,83	96,7	96,7	24	0	0	69,3	59,7	9,63	0,64	0,47	4,2
02.01.2025	0,93	93,9	91,86	91,86	24	0	0	69,5	59,4	10,11	0,62	0,48	4
03.01.2025	0,991	88,68	86,65	86,65	24	0	0	71,5	60,2	11,39	0,62	0,47	-0,5
04.01.2025	1,016	88,32	86,23	86,23	24	0	0	72	60,3	11,74	0,62	0,47	-0,9
05.01.2025	1,041	89,34	87,21	87,21	24	0	0	73,1	61,2	11,91	0,62	0,47	-1,8
06.01.2025	0,986	88,72	86,68	86,68	24	0	0	72,1	60,8	11,36	0,64	0,47	-1,4
07.01.2025	0,93	95,92	93,76	93,76	24	0	0	70,2	60,3	9,91	0,63	0,47	4,9
08.01.2025	0,927	91,08	89,09	89,09	24	0	0	69,6	59,2	10,37	0,62	0,47	2,3
09.01.2025	0,947	86,76	84,82	84,82	24	0	0	70,4	59,3	11,13	0,62	0,47	0,7
10.01.2025	0,927	89,57	87,62	87,62	24	0	0	69,2	58,7	10,53	0,61	0,47	-
11.01.2025	0,94	85,94	84,08	84,08	24	0	0	69,6	58,5	11,15	0,61	0,47	-
12.01.2025	0,953	86,86	84,87	84,87	24	0	0	70,8	59,5	11,21	0,6	0,47	-
13.01.2025	0,987	84,21	82,28	82,28	24	0	0	71,4	59,4	11,97	0,6	0,47	-
14.01.2025	0,911	82,57	80,79	80,79	24	0	0	69,4	58,2	11,25	0,62	0,47	-
15.01.2025	0,893	90,93	88,93	88,93	24	0	0	70,5	60,5	10,01	0,62	0,48	-
16.01.2025	0,871	89,14	87,16	87,16	24	0	0	70,2	60,2	9,96	0,63	0,47	-
17.01.2025	0,893	93,28	91,24	91,24	24	0	0	70,1	60,4	9,74	0,64	0,47	-
18.01.2025	0,797	96,19	94,03	94,03	24	0	0	70,6	62,1	8,47	0,63	0,47	-
19.01.2025	0,877	91,94	89,9	89,9	24	0	0	70	60,3	9,72	0,62	0,48	-
20.01.2025	0,924	83,09	81,21	81,21	23	1	1	70,3	58,9	11,35	0,63	0,48	-
Итого:	28,629	2957,52	2891,66	2891,66	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,629												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2024	64,953	9159,08	8984,51	8984,51
20.01.2025	93,582	12116,6	11876,17	11876,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.01.2025 11:02:12