

#15519#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2020 по 20.01.2021

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
 Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград  
 Номер абонента 5207  
 Порядковый номер 7332  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00270561  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2020	0,895	85,29	83,48	83,48	24	0	0	68,7	58	10,7	0,58	0,44	2,8
22.12.2020	0,875	86	84,19	84,19	24	0	0	68,5	58,1	10,36	0,6	0,45	3,1
23.12.2020	0,833	87,55	85,77	85,77	24	0	0	67,2	57,5	9,71	0,59	0,44	5,2
24.12.2020	0,908	88,03	86,15	86,15	24	0	0	69,2	58,7	10,51	0,59	0,44	2,5
25.12.2020	0,909	88,41	86,47	86,47	24	0	0	70	59,5	10,5	0,6	0,44	2,6
26.12.2020	0,999	91,75	89,62	89,62	24	0	0	72,6	61,4	11,13	0,6	0,44	1,5
27.12.2020	1,054	91,89	89,64	89,64	24	0	0	74,4	62,7	11,71	0,59	0,44	-0,5
28.12.2020	0,966	89,51	87,44	87,44	24	0	0	71,7	60,7	11,04	0,58	0,44	2,2
29.12.2020	0,836	83,8	82,17	82,17	24	0	0	66,3	56,1	10,17	0,58	0,44	4,7
30.12.2020	0,924	85,25	83,39	83,39	24	0	0	69,6	58,5	11,07	0,6	0,44	1,6
31.12.2020	1,037	92,09	89,83	89,83	24	0	0	74	62,5	11,54	0,6	0,44	0,4
01.01.2021	1,056	91,7	89,44	89,44	24	0	0	74,3	62,5	11,82	0,6	0,44	-2,4
02.01.2021	1,049	92,91	90,64	90,64	24	0	0	73,9	62,4	11,53	0,6	0,44	-0,2
03.01.2021	1,053	92,4	90,18	90,18	24	0	0	74,1	62,5	11,62	0,6	0,44	-0,9
04.01.2021	1,074	92,99	90,64	90,64	24	0	0	75	63,2	11,79	0,6	0,43	-0,5
05.01.2021	1,043	92,73	90,49	90,49	24	0	0	74	62,5	11,49	0,6	0,44	0,4
06.01.2021	1,016	92,34	90,14	90,14	24	0	0	73,2	62	11,23	0,61	0,44	0,2
07.01.2021	1,009	93,73	91,46	91,46	24	0	0	73,8	62,7	11,01	0,6	0,44	0,2
08.01.2021	0,965	90,09	87,92	87,92	23	1	1	73,6	62,7	10,95	0,61	0,44	0,2
09.01.2021	1,056	95,26	92,9	92,9	24	0	0	75,1	63,8	11,32	0,62	0,44	-1
10.01.2021	1,082	96,23	93,75	93,75	24	0	0	76,2	64,6	11,5	0,61	0,44	-0,6
11.01.2021	1,033	93,7	91,46	91,46	24	0	0	74	62,8	11,28	0,6	0,45	0,3
12.01.2021	1,016	90,4	88,25	88,25	24	0	0	73,2	61,7	11,49	0,61	0,44	0,1
13.01.2021	1,03	94,14	91,86	91,86	24	0	0	73,8	62,6	11,19	0,62	0,45	0,2
14.01.2021	1,118	95,82	93,38	93,38	24	0	0	76,2	64,2	11,95	0,62	0,45	-2,7
15.01.2021	1,231	94,79	92,18	92,18	24	0	0	79,2	65,9	13,31	0,6	0,44	-6
16.01.2021	1,279	91,44	88,83	88,83	24	0	0	81,1	66,7	14,36	0,59	0,45	-8,2
17.01.2021	1,469	85,87	83,14	83,14	24	0	0	85,6	68	17,63	0,61	0,44	-15,6
18.01.2021	1,436	96,96	93,94	93,94	24	0	0	85,3	70,1	15,24	0,61	0,45	-7,6
19.01.2021	1,415	94,7	91,75	91,75	24	0	0	84,8	69,4	15,37	0,62	0,44	-9,6
20.01.2021	1,195	96,14	93,57	93,57	24	0	0	78	65,3	12,74	0,63	0,45	-
Итого:	32,861	2833,91	2764,07	2764,07	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,861												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2020	58,605	6654,16	6519,75	6519,75
20.01.2021	91,466	9488,07	9283,82	9283,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 22.01.2021 11:41:44