

# #15513#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Спортивная школа им. Белоголазовых  
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7332  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270561  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2021	1,062	101,63	98,98	98,98	24	0	0	76,7	66,1	10,67	0,56	0,44	-
22.12.2021	1,12	98,33	95,67	95,67	24	0	0	78,2	66,5	11,69	0,57	0,44	-
23.12.2021	1,057	102,18	99,52	99,52	24	0	0	76,5	65,9	10,61	0,57	0,44	-
24.12.2021	1,03	102,16	99,56	99,56	24	0	0	75,8	65,4	10,34	0,56	0,44	-
25.12.2021	1,03	99,28	96,76	96,76	24	0	0	75,7	65,1	10,62	0,57	0,45	-
26.12.2021	0,997	102,58	100,02	100,02	24	0	0	75,1	65,2	9,96	0,56	0,44	-
27.12.2021	1,1	98,2	95,61	95,61	24	0	0	77,8	66,3	11,44	0,55	0,44	-
28.12.2021	1,15	93,7	91,17	91,17	24	0	0	78,2	65,7	12,57	0,56	0,44	-
29.12.2021	1,09	99,25	96,68	96,68	24	0	0	76,6	65,4	11,24	0,57	0,44	-
30.12.2021	0,92	100,66	98,2	98,2	24	0	0	74	64,7	9,33	0,57	0,44	-
31.12.2021	0,811	100,06	97,86	97,86	24	0	0	69,5	61,2	8,27	0,57	0,44	-
01.01.2022	0,81	102,47	100,25	100,25	24	0	0	69,8	61,7	8,04	0,57	0,44	-
02.01.2022	0,803	103,02	100,77	100,77	24	0	0	69,5	61,6	7,94	0,59	0,45	-
03.01.2022	0,782	107,02	104,74	104,74	24	0	0	69,4	62	7,44	0,59	0,45	-
04.01.2022	0,783	104,88	102,62	102,62	24	0	0	69,8	62,2	7,59	0,57	0,44	-
05.01.2022	0,794	97,68	95,55	95,55	24	0	0	69,2	61	8,29	0,55	0,44	-
06.01.2022	0,838	94,7	92,63	92,63	24	0	0	70,4	61,4	9,04	0,56	0,44	-
07.01.2022	0,907	95,63	93,38	93,38	24	0	0	72,9	63,2	9,71	0,57	0,44	-
08.01.2022	0,919	100,62	98,22	98,22	24	0	0	73,5	64,2	9,34	0,57	0,44	-
09.01.2022	0,95	99,04	96,63	96,63	24	0	0	74,4	64,6	9,8	0,57	0,44	-
10.01.2022	1,052	102,45	99,76	99,76	24	0	0	76,9	66,4	10,51	0,57	0,44	-
11.01.2022	1,026	103,83	101,16	101,16	24	0	0	76,1	65,9	10,13	0,56	0,44	-
12.01.2022	1,015	100,81	98,28	98,28	24	0	0	75	64,7	10,29	0,58	0,44	-
13.01.2022	0,882	104,69	102,36	102,36	24	0	0	70,8	62,2	8,61	0,56	0,44	-
14.01.2022	0,776	96,78	94,84	94,84	24	0	0	66,5	58,3	8,17	0,54	0,44	-
15.01.2022	0,794	91,19	89,27	89,27	24	0	0	67,4	58,5	8,87	0,56	0,44	-
16.01.2022	0,864	95,86	93,72	93,72	24	0	0	70,4	61,1	9,21	0,56	0,44	-
17.01.2022	0,867	96,97	94,93	94,93	24	0	0	69	59,9	9,11	0,56	0,44	-
18.01.2022	0,893	96,09	94,02	94,02	24	0	0	69,5	60	9,48	0,57	0,44	-
19.01.2022	0,87	99,48	97,33	97,33	24	0	0	69,3	60,4	8,9	0,57	0,45	-
20.01.2022	0,899	97,95	95,8	95,8	24	0	0	69,7	60,3	9,35	0,57	0,45	-
Итого:	28,891	3089,19	3016,29	3016,29	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,891												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2021	242,679	32387,69	31696,03	31696,03
20.01.2022	271,57	35476,88	34712,32	34712,32

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.01.2022 18:53:29