

# #116750#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7350  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270559  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	1,151	157,95	155,55	155,55	24	0	0	57,2	49,8	7,42	0,2	0,19	-
22.01.2025	1,158	158,65	156,24	156,24	24	0	0	57,2	49,8	7,41	0,2	0,19	-
23.01.2025	1,166	159,27	156,81	156,81	24	0	0	57,4	50	7,43	0,2	0,19	-
24.01.2025	1,038	154,1	151,96	151,96	24	0	0	54,6	47,8	6,85	0,2	0,19	-
25.01.2025	0,943	154,04	152,02	152,02	24	0	0	52,3	46,1	6,21	0,2	0,19	-
26.01.2025	0,929	154,23	152,31	152,31	24	0	0	51,6	45,6	6,1	0,2	0,19	-
27.01.2025	0,891	154,25	152,34	152,34	24	0	0	51,3	45,4	5,85	0,2	0,19	-
28.01.2025	0,825	154,23	152,42	152,42	24	0	0	49,5	44	5,43	0,2	0,19	-
29.01.2025	0,826	154,64	152,77	152,77	24	0	0	49,8	44,4	5,42	0,2	0,19	-
30.01.2025	0,821	150,82	149,02	149,02	24	0	0	50,5	45	5,54	0,2	0,19	-
31.01.2025	0,923	147,54	145,54	145,54	24	0	0	53,4	47	6,35	0,2	0,19	-
01.02.2025	0,978	146,95	144,79	144,79	24	0	0	55,7	48,9	6,78	0,2	0,19	-
02.02.2025	1,019	146,65	144,49	144,49	24	0	0	56,5	49,4	7,06	0,2	0,19	-
03.02.2025	1,05	147	144,81	144,81	24	0	0	57,2	49,9	7,26	0,2	0,19	-
04.02.2025	0,979	147,02	144,94	144,94	24	0	0	55	48,2	6,77	0,2	0,19	-
05.02.2025	1,009	147,1	144,93	144,93	24	0	0	55,6	48,6	6,97	0,2	0,19	-
06.02.2025	0,882	147,1	145,27	145,27	24	0	0	52,1	46	6,1	0,2	0,19	-
07.02.2025	1,026	147,09	144,92	144,92	24	0	0	55,7	48,6	7,08	0,2	0,19	-
08.02.2025	1,16	147,25	144,88	144,88	24	0	0	59,3	51,3	8,01	0,2	0,19	-
09.02.2025	1,215	147,19	144,71	144,71	24	0	0	60,2	51,8	8,4	0,2	0,19	-
10.02.2025	1,3	148,41	145,8	145,8	24	0	0	61,6	52,7	8,93	0,2	0,19	-
11.02.2025	1,296	149,1	146,56	146,56	24	0	0	60,9	52	8,85	0,2	0,19	-
12.02.2025	1,282	149,05	146,53	146,53	24	0	0	60,3	51,5	8,76	0,2	0,19	-
13.02.2025	1,257	149,2	146,73	146,73	24	0	0	59,7	51,1	8,6	0,2	0,19	-
14.02.2025	1,252	149,51	147	147	24	0	0	60	51,5	8,52	0,2	0,19	-
15.02.2025	1,254	147,78	145,3	145,3	24	0	0	60,2	51,5	8,66	0,2	0,19	-
16.02.2025	1,272	147,55	145,09	145,09	24	0	0	60,1	51,3	8,78	0,2	0,19	-
17.02.2025	1,273	148,43	145,94	145,94	24	0	0	60	51,3	8,75	0,2	0,19	-
18.02.2025	1,284	152,88	150,34	150,34	24	0	0	59,1	50,6	8,54	0,2	0,19	-
19.02.2025	1,275	156,89	154,38	154,38	24	0	0	58,3	50	8,28	0,2	0,19	-
20.02.2025	1,33	157,02	154,46	154,46	24	0	0	59,4	50,8	8,62	0,2	0,19	-
Итого:	34,064	4678,89	4608,85	4608,85	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,064												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2025	97,185	17366,14	17125,76	17125,76
20.02.2025	131,249	22045,03	21734,61	21734,61

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 7:36:17