

#15500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7350
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	1,006	108,41	106,93	106,93	24	0	0	53,8	44,4	9,44	0,64	0,64	4,5
22.02.2021	0,984	108,46	107,03	107,03	24	0	0	53,2	44	9,2	0,65	0,64	4,6
23.02.2021	0,999	108,52	107,02	107,02	24	0	0	53,9	44,6	9,35	0,65	0,64	4,6
24.02.2021	0,887	106,63	105,33	105,33	24	0	0	51,2	42,8	8,44	0,65	0,65	8,2
25.02.2021	0,796	103,32	102,17	102,17	24	0	0	49,5	41,7	7,79	0,65	0,65	10,7
26.02.2021	0,965	103,49	102,1	102,1	24	0	0	54,4	45	9,46	0,66	0,65	4,9
27.02.2021	1,032	103,93	102,42	102,42	24	0	0	56,4	46,3	10,1	0,66	0,65	3,2
28.02.2021	1,079	104	102,4	102,4	24	0	0	57,7	47,2	10,54	0,66	0,66	3
01.03.2021	1,107	103,4	101,76	101,76	24	0	0	58,4	47,6	10,88	0,65	0,65	2,5
02.03.2021	1,073	102,67	101,1	101,1	24	0	0	57,5	46,8	10,62	0,66	0,65	3,2
03.03.2021	1,102	103,21	101,6	101,6	24	0	0	58	47,1	10,89	0,66	0,66	1,3
04.03.2021	1,151	103,32	101,64	101,64	24	0	0	59,3	47,9	11,34	0,66	0,66	1,3
05.03.2021	1,22	103,38	101,56	101,56	24	0	0	61,2	49,1	12,04	0,65	0,65	-0,7
06.03.2021	1,173	103,38	101,65	101,65	24	0	0	59,9	48,4	11,54	0,66	0,66	1,4
07.03.2021	1,178	103,52	101,8	101,8	24	0	0	59,8	48,2	11,6	0,66	0,66	1,7
08.03.2021	1,261	103,72	101,83	101,83	24	0	0	62,1	49,7	12,41	0,66	0,66	0
09.03.2021	1,236	103,95	102,15	102,15	24	0	0	61	48,8	12,11	0,65	0,65	-1,7
10.03.2021	1,211	103,96	102,21	102,21	24	0	0	60,3	48,4	11,89	0,65	0,65	-0,7
11.03.2021	1,266	103,91	102,06	102,06	24	0	0	61,6	49,2	12,42	0,65	0,65	-0,8
12.03.2021	1,018	103,73	102,26	102,26	24	0	0	55,7	45,7	9,99	0,65	0,65	4,6
13.03.2021	0,997	103,98	102,55	102,55	24	0	0	55,1	45,4	9,74	0,65	0,65	4,9
14.03.2021	1,044	103,8	102,28	102,28	24	0	0	56,5	46,3	10,21	0,65	0,65	3,7
15.03.2021	1,05	103,84	102,3	102,3	24	0	0	56,9	46,6	10,28	0,65	0,65	3,2
16.03.2021	1,034	103,86	102,32	102,32	24	0	0	56,3	46,2	10,11	0,65	0,65	2,5
17.03.2021	1,098	104,11	102,5	102,5	24	0	0	58,1	47,4	10,73	0,65	0,65	1,6
18.03.2021	1,159	104,21	102,53	102,53	24	0	0	59,7	48,4	11,31	0,66	0,65	1
19.03.2021	1,253	104,33	102,51	102,51	24	0	0	62	49,7	12,25	0,65	0,65	-1,1
20.03.2021	1,272	104,28	102,47	102,47	24	0	0	62,5	50,1	12,42	0,65	0,65	-
Итого:	30,651	2921,32	2876,48	2876,48	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,651												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2021	136,638	15429,64	15218,17	15218,17
20.03.2021	167,289	18350,96	18094,65	18094,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 7:39:30