

# #15491#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7350  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270559  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	0,988	145,2	143,34	143,34	24	0	0	52,4	45,5	6,91	0,6	0,6	5,8
22.02.2022	1,057	131,83	129,92	129,92	24	0	1	55,8	47,7	8,09	0,62	0,61	1,2
23.02.2022	1,134	145,83	143,68	143,68	24	0	0	56	48,1	7,91	0,62	0,62	1,7
24.02.2022	1,024	145,36	143,41	143,41	24	0	0	53,3	46,2	7,15	0,62	0,61	4,7
25.02.2022	0,981	144,21	142,32	142,32	24	0	0	52,4	45,5	6,89	0,62	0,62	4,4
26.02.2022	1,034	144,27	142,34	142,34	24	0	0	53,5	46,2	7,27	0,62	0,62	2,9
27.02.2022	1,149	144,49	142,36	142,36	24	0	0	56,3	48,3	8,07	0,63	0,62	0,6
28.02.2022	1,057	144,42	142,46	142,46	24	0	0	54,2	46,7	7,43	0,62	0,62	0,5
01.03.2022	1,119	144,31	142,26	142,26	24	0	0	55,6	47,7	7,88	0,62	0,62	-1,2
02.03.2022	1,123	144,18	142,12	142,12	24	0	0	55,6	47,7	7,92	0,63	0,62	-0,1
03.03.2022	1,054	145,17	143,2	143,2	24	0	0	54,1	46,7	7,37	0,62	0,62	2,7
04.03.2022	1,05	145,63	143,63	143,63	24	0	0	54,2	46,9	7,33	0,62	0,62	2,1
05.03.2022	1,195	146,7	144,45	144,45	24	0	0	57,5	49,2	8,27	0,62	0,61	-2,2
06.03.2022	1,157	144,88	142,7	142,7	24	0	0	56,8	48,7	8,14	0,62	0,62	-1,1
07.03.2022	1,087	145,51	143,46	143,46	24	0	0	54,8	47,2	7,58	0,62	0,62	1,7
08.03.2022	1,023	145,46	143,5	143,5	24	0	0	53,4	46,2	7,15	0,62	0,62	2,8
09.03.2022	1,068	145,31	143,3	143,3	24	0	0	54,4	46,9	7,48	0,62	0,62	1,3
10.03.2022	1,082	133,18	131,19	131,19	22	2	1	56,8	48,6	8,24	0,63	0,63	-2,5
11.03.2022	1,159	145,35	143,2	143,2	24	0	0	56,3	48,2	8,1	0,62	0,62	-1,2
12.03.2022	1,113	145,43	143,38	143,38	24	0	0	55,2	47,4	7,79	0,62	0,62	-0,6
13.03.2022	1,06	144,85	142,92	142,92	24	0	0	53,9	46,5	7,42	0,62	0,61	0
14.03.2022	1,023	144,58	142,63	142,63	24	0	0	53,3	46,1	7,18	0,62	0,62	1,5
15.03.2022	0,97	143,91	142,07	142,07	24	0	0	52,1	45,2	6,85	0,62	0,62	1,8
16.03.2022	0,966	143,87	142,07	142,07	24	0	0	52,1	45,3	6,81	0,62	0,62	2,3
17.03.2022	0,947	143,85	142,06	142,06	24	0	0	51,7	45	6,68	0,66	0,62	3,3
18.03.2022	0,778	113,86	112,41	112,41	19	5	1	52,6	45,6	6,93	0,62	0,62	4,3
19.03.2022	0,905	143,72	141,95	141,95	24	0	0	50,9	44,6	6,38	0,62	0,62	2,6
20.03.2022	0,92	143,56	141,81	141,81	24	0	0	51,3	44,8	6,51	0,62	0,62	-
Итого:	29,223	3998,92	3944,14	3944,14	665	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,223												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 665

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2022	331,207	39665,87	39125,96	39125,96
20.03.2022	360,43	43664,79	43070,1	43070,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2022 7:23:19