

# #15499#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7350  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270559  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	1,156	104,15	102,51	102,51	24	0	0	59,3	48	11,32	0,64	0,64	1,8
22.03.2021	1,084	104,16	102,6	102,6	24	0	0	57,4	46,9	10,58	0,65	0,65	2,6
23.03.2021	0,965	104,07	102,68	102,68	24	0	0	54,4	44,9	9,42	0,65	0,65	3,9
24.03.2021	0,953	104,09	102,71	102,71	24	0	0	54,1	44,8	9,3	0,65	0,64	4,8
25.03.2021	0,849	104,19	102,9	102,9	24	0	0	51,5	43,2	8,29	0,64	0,64	6,9
26.03.2021	0,826	104,19	102,94	102,94	24	0	0	51	42,9	8,05	0,64	0,64	5,1
27.03.2021	0,786	104,05	102,83	102,83	24	0	0	49,9	42,3	7,65	0,64	0,64	8,7
28.03.2021	0,832	104,17	102,86	102,86	24	0	0	51,6	43,4	8,1	0,64	0,64	5,8
29.03.2021	0,794	104,65	103,38	103,38	24	0	0	50,3	42,7	7,68	0,64	0,64	7,8
30.03.2021	0,711	104,79	103,65	103,65	24	0	0	47,8	40,9	6,88	0,64	0,64	9,8
31.03.2021	0,632	87,79	86,86	86,86	24	0	0	47,6	40,3	7,31	0,64	0,63	8,7
01.04.2021	0,618	47,88	47,3	47,3	24	0	0	51,6	38,4	13,16	0,64	0,63	4,7
02.04.2021	0,673	47,89	47,23	47,23	24	0	0	53,5	39,2	14,31	0,65	0,64	3,8
03.04.2021	0,681	47,46	46,78	46,78	24	0	0	53,8	39,2	14,58	0,65	0,64	3,8
04.04.2021	0,677	47,43	46,81	46,81	24	0	0	53,1	38,6	14,53	0,65	0,64	4,2
05.04.2021	0,721	47,36	46,66	46,66	24	0	0	54,6	39,1	15,49	0,65	0,65	2,7
06.04.2021	0,824	54,23	53,47	53,47	24	0	0	55,1	39,7	15,42	0,65	0,64	2,6
07.04.2021	0,936	66,48	65,55	65,55	24	0	0	55,5	41,2	14,32	0,65	0,64	2,8
08.04.2021	0,872	66,45	65,56	65,56	24	0	0	53,9	40,5	13,34	0,64	0,64	4,3
09.04.2021	0,778	66,31	65,49	65,49	24	0	0	51,2	39,3	11,92	0,66	0,65	7,2
10.04.2021	0,775	66,27	65,51	65,51	24	0	0	51	39,2	11,84	0,65	0,64	4,9
11.04.2021	0,673	66,55	65,75	65,75	24	0	0	48,3	38,1	10,26	0,64	0,63	10,3
12.04.2021	0,653	66,41	65,64	65,64	24	0	0	47,8	37,8	9,98	0,63	0,62	7,7
13.04.2021	0,762	66,08	65,23	65,23	24	0	0	51,8	40	11,73	0,64	0,63	4,7
14.04.2021	0,787	66,09	65,24	65,24	24	0	0	52,2	40,1	12,11	0,64	0,63	4,1
15.04.2021	0,768	66,02	65,18	65,18	24	0	0	51,6	39,7	11,81	0,64	0,63	5,8
16.04.2021	0,739	66	65,24	65,24	24	0	0	50,4	39	11,4	0,63	0,63	5,6
17.04.2021	0,641	66,01	65,29	65,29	24	0	0	47,6	37,7	9,82	0,64	0,64	8,3
18.04.2021	0,578	66,48	65,76	65,76	24	0	0	45,9	37,1	8,84	0,64	0,63	10,4
19.04.2021	0,558	66,52	65,8	65,8	24	0	0	45,8	37,3	8,52	0,59	0,59	11
20.04.2021	0,432	49,51	49	49	24	0	1	45,6	37	8,6	0,63	0,62	-
Итого:	23,734	2333,73	2304,41	2304,41	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,734												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2021	167,289	18350,96	18094,65	18094,65
20.04.2021	191,023	20684,69	20399,06	20399,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2021 7:33:09