

# #15501#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7350  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270559  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	0,822	130,39	128,77	128,77	24	0	1	51,6	45,3	6,34	0,9	0,6	5,5
22.03.2023	0,763	130,21	128,68	128,68	24	0	1	50,1	44,2	5,88	0,9	0,6	5,5
23.03.2023	0,666	132,33	131,01	131,01	24	0	1	46,4	41,4	5,04	0,9	0,6	10,6
24.03.2023	0,686	133,36	132,01	132,01	24	0	1	47,3	42,1	5,16	0,9	0,6	9,5
25.03.2023	0,729	133,5	132,07	132,07	24	0	1	48,6	43,2	5,46	0,9	0,6	7,8
26.03.2023	0,828	133,41	131,76	131,76	24	0	1	51,4	45,2	6,24	0,9	0,6	6
27.03.2023	1,005	133,2	131,24	131,24	24	0	1	56,3	48,6	7,62	0,9	0,6	2,1
28.03.2023	1,135	133,45	131,33	131,33	24	0	1	59	50,4	8,61	0,9	0,6	-1,5
29.03.2023	1,012	134,56	132,66	132,66	24	0	1	55	47,4	7,59	0,9	0,6	1,7
30.03.2023	0,792	134,6	133,12	133,12	24	0	1	49	43,1	5,89	0,9	0,6	7,1
31.03.2023	0,751	134,79	133,38	133,38	24	0	1	48	42,4	5,58	0,9	0,6	8,9
01.04.2023	0,914	134,79	133,06	133,06	24	0	1	52,5	45,7	6,81	0,9	0,6	5,2
02.04.2023	0,951	134,69	132,88	132,88	24	0	1	54	46,9	7,1	0,9	0,6	3,9
03.04.2023	1,005	135,28	133,39	133,39	24	0	1	55	47,4	7,5	0,9	0,6	1,7
04.04.2023	1,008	135,53	133,68	133,68	24	0	1	54,3	46,8	7,48	0,9	0,6	-0,1
05.04.2023	0,989	136,26	134,49	134,49	24	0	1	53,3	46	7,29	0,9	0,6	1
06.04.2023	0,703	99,99	98,73	98,73	17	7	1	52,7	45,6	7,08	0,9	0,6	2,3
07.04.2023	0,768	145,05	143,55	143,55	24	0	1	47,6	42,3	5,29	0,9	0,6	9,6
08.04.2023	0,688	144,87	143,43	143,43	24	0	1	45,6	40,9	4,74	0,9	0,6	10,3
09.04.2023	0,742	144,7	143,18	143,18	24	0	1	47,8	42,6	5,11	0,9	0,6	8,2
10.04.2023	0,661	127,91	126,57	126,57	24	0	1	48,3	43,1	5,19	0,9	0,6	7,9
11.04.2023	0,578	121,49	120,22	120,22	24	0	1	46,5	41,7	4,76	0,9	0,6	10
12.04.2023	0,543	126,68	125,48	125,48	24	0	1	45,4	41,1	4,27	0,9	0,6	11,3
13.04.2023	0,549	126,43	125,22	125,22	24	0	1	45,5	41,2	4,34	0,9	0,6	9,5
14.04.2023	0,552	128,04	126,84	126,84	24	0	1	45,4	41,1	4,29	0,9	0,6	11
15.04.2023	0,556	128,88	127,67	127,67	24	0	1	45,4	41,1	4,31	0,9	0,6	10,4
16.04.2023	0,722	128,76	127,27	127,27	24	0	1	50,3	44,7	5,6	0,9	0,6	6,1
17.04.2023	0,704	134,49	133,04	133,04	24	0	1	48,4	43,2	5,24	0,9	0,6	7,2
18.04.2023	0,68	137,47	136,07	136,07	24	0	1	47	42,1	4,93	0,9	0,6	9,5
19.04.2023	0,692	137,58	136,11	136,11	24	0	1	48	42,9	5,05	0,9	0,6	-
20.04.2023	0,252	49,2	48,68	48,68	24	0	1	47,5	42,4	5,12	0,9	0,6	-
Итого:	23,446	4021,89	3975,59	3975,59	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,446												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 737

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2023	552,677	73690,32	72700,29	72700,29
20.04.2023	576,123	77712,21	76675,88	76675,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2023 7:16:09