

#126483#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых
Ореховая 5, Калининград (Спортзал)
5207
7350
ВКТ-7
00270559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,776	141,33	139,56	139,56	24	0	0	51,5	45,9	5,57	0,2	0,19	-
22.03.2025	0,707	130,5	128,83	128,83	24	0	0	51,7	46,2	5,48	0,2	0,19	-
23.03.2025	0,701	131,94	130,3	130,3	24	0	0	51,2	45,8	5,38	0,2	0,19	-
24.03.2025	0,727	131,99	130,34	130,34	24	0	0	51,9	46,3	5,58	0,2	0,19	-
25.03.2025	0,709	132	130,36	130,36	24	0	0	51,5	46	5,45	0,2	0,19	-
26.03.2025	0,718	133,97	132,27	132,27	24	0	0	51,3	45,8	5,44	0,2	0,19	-
27.03.2025	0,726	137,46	135,72	135,72	24	0	0	51,5	46,1	5,37	0,2	0,19	-
28.03.2025	0,643	137,88	136,34	136,34	24	0	0	48,7	44	4,72	0,2	0,19	-
29.03.2025	0,629	138,4	136,82	136,82	24	0	0	48,7	44,1	4,61	0,2	0,19	-
30.03.2025	0,664	137,86	136,2	136,2	24	0	0	50,1	45,2	4,89	0,2	0,19	-
31.03.2025	0,697	137,91	136,25	136,25	24	0	0	50,9	45,8	5,12	0,2	0,19	-
01.04.2025	0,736	137,86	136,05	136,05	24	0	0	52,2	46,8	5,41	0,2	0,19	-
02.04.2025	0,672	138,78	137,13	137,13	24	0	0	50	45,1	4,9	0,2	0,19	-
03.04.2025	0,605	141,47	139,9	139,9	24	0	0	48,2	43,9	4,34	0,2	0,19	-
04.04.2025	0,665	140,37	138,71	138,71	24	0	0	50	45,2	4,8	0,2	0,19	-
05.04.2025	0,806	137,18	135,22	135,22	24	0	0	55,2	49,2	5,97	0,2	0,19	-
06.04.2025	0,846	134,81	132,84	132,84	24	0	0	56	49,6	6,38	0,2	0,19	-
07.04.2025	0,895	144,63	142,61	142,61	24	0	0	54,2	47,9	6,29	0,2	0,19	-
08.04.2025	0,918	150,49	148,42	148,42	24	0	0	53,9	47,7	6,2	0,2	0,19	-
09.04.2025	0,904	150,57	148,56	148,56	24	0	0	53,6	47,6	6,08	0,2	0,19	-
10.04.2025	0,947	150,43	148,27	148,27	24	0	0	55,1	48,7	6,4	0,2	0,19	-
11.04.2025	0,843	150,68	148,74	148,74	24	0	0	52,2	46,5	5,68	0,2	0,19	-
12.04.2025	0,774	151,43	149,56	149,56	24	0	0	50,8	45,6	5,2	0,2	0,19	-
13.04.2025	0,652	152,62	150,96	150,96	24	0	0	47,7	43,4	4,32	0,2	0,19	-
14.04.2025	0,342	91,49	90,53	90,53	24	0	0	46,3	42,6	3,78	0,19	0,19	-
15.04.2025	0	0	0	0	24	0	0	19,2	20,3	-1,14	0,19	0,19	-
16.04.2025	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17,1	0,06	0,19	0,19	-
Итого:	18,302	3464,05	3420,49	3420,49	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,302												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2025	159,177	26360,23	25990,87	25990,87
16.04.2025	177,479	29824,28	29411,36	29411,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:22:00