

#296996#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7350
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,843	164,77	162,6	162,6	24	0	0	52,4	47,2	5,2	0,2	0,19	-
22.03.2026	0,801	164,8	162,73	162,73	24	0	0	51,4	46,4	4,95	0,2	0,19	-
23.03.2026	0,745	164,76	162,82	162,82	24	0	0	49,9	45,3	4,58	0,2	0,19	-
24.03.2026	0,463	107,75	106,51	106,51	24	0	1	49	44,8	4,22	0,2	0,19	-
25.03.2026	0,469	103,85	102,78	102,78	24	0	1	46,8	42,3	4,46	0,2	0,19	-
26.03.2026	0,824	162,47	160,38	160,38	24	0	0	52,1	47	5,15	0,2	0,19	-
27.03.2026	0,851	162,53	160,35	160,35	24	0	0	52,8	47,5	5,33	0,2	0,19	-
28.03.2026	0,813	162,57	160,44	160,44	24	0	0	52,2	47,1	5,08	0,2	0,19	-
29.03.2026	0,786	162,54	160,52	160,52	24	0	0	51,3	46,4	4,9	0,2	0,19	-
30.03.2026	0,773	174,36	172,26	172,26	24	0	0	50,7	46,2	4,49	0,2	0,19	-
31.03.2026	0,832	182,08	179,72	179,72	24	0	0	52,3	47,6	4,64	0,2	0,19	-
01.04.2026	0,832	182,19	179,84	179,84	24	0	0	52,3	47,7	4,63	0,2	0,19	-
02.04.2026	0,803	181,87	179,6	179,6	24	0	0	51,4	46,9	4,49	0,2	0,19	-
03.04.2026	0,861	181,7	179,31	179,31	24	0	0	52,8	48	4,8	0,2	0,19	-
04.04.2026	0,81	181,36	179,02	179,02	24	0	0	51,9	47,4	4,54	0,2	0,19	-
05.04.2026	0,76	181,49	179,31	179,31	24	0	0	50,3	46,1	4,24	0,2	0,19	-
06.04.2026	0,799	181,04	178,75	178,75	24	0	0	51,6	47,1	4,48	0,2	0,19	-
07.04.2026	0,856	181,05	178,65	178,65	24	0	0	53,1	48,3	4,81	0,2	0,19	-
08.04.2026	0,85	184,88	182,58	182,58	24	0	0	51,6	46,9	4,67	0,2	0,19	-
09.04.2026	0,915	187,48	184,98	184,98	24	0	0	53,3	48,3	4,95	0,2	0,19	-
10.04.2026	0,873	187,48	185,02	185,02	24	0	0	52,5	47,8	4,74	0,2	0,19	-
11.04.2026	0,814	187,57	185,22	185,22	24	0	0	51,4	47	4,41	0,2	0,19	-
12.04.2026	0,752	187,74	185,49	185,49	24	0	0	49,9	45,9	4,07	0,2	0,19	-
13.04.2026	0,74	188,31	186,09	186,09	24	0	0	49,8	45,8	4	0,2	0,19	-
14.04.2026	0,692	188,29	186,2	186,2	24	0	0	48,7	45	3,71	0,2	0,19	-
15.04.2026	0,694	186,21	184,1	184,1	24	0	0	48,8	45,1	3,77	0,2	0,19	-
16.04.2026	0,768	185,55	183,21	183,21	24	0	0	51,5	47,3	4,21	0,2	0,19	-
17.04.2026	0,766	178,82	176,54	176,54	24	0	0	52	47,6	4,35	0,2	0,19	-
18.04.2026	0,526	128,57	127,08	127,08	24	0	0	49,7	45,6	4,13	0,2	0,19	-
19.04.2026	0,492	127,06	125,68	125,68	24	0	0	47,8	43,9	3,91	0,2	0,19	-
20.04.2026	0,69	165,37	163,39	163,39	24	0	0	50	45,8	4,23	0,2	0,19	-
Итого:	23,493	5266,51	5201,17	5201,17	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,493												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2026	354,625	62210,12	61347,8	61347,8
20.04.2026	378,118	67476,63	66548,97	66548,97

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 8:20:29