

#15498#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7350
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,643	68,58	67,82	67,82	24	0	0	48,2	38,7	9,5	0,64	0,64	8,6
22.04.2021	0,787	68,32	67,44	67,44	24	0	0	52,6	40,9	11,69	0,64	0,63	4,6
23.04.2021	0,81	68,25	67,31	67,31	24	0	0	53,6	41,5	12,07	0,65	0,64	4,6
24.04.2021	0,81	68,2	67,31	67,31	24	0	0	53	41	12,05	0,64	0,64	4
25.04.2021	0,826	68,07	67,16	67,16	24	0	0	53,4	41	12,35	0,64	0,64	3,7
26.04.2021	0,878	68,04	67,1	67,1	24	0	0	54,8	41,7	13,14	0,64	0,64	2,9
27.04.2021	0,851	68,02	67,07	67,07	24	0	0	53,8	41,1	12,69	0,64	0,63	4,1
28.04.2021	0,738	68,12	67,29	67,29	24	0	0	50,3	39,3	11	0,64	0,62	6,7
29.04.2021	0,697	85,99	85,05	85,05	24	0	0	47,9	39,7	8,21	0,28	0,28	9,3
30.04.2021	0,264	45,73	45,27	45,27	24	0	0	47,4	41,5	5,84	0,11	0,11	-
Итого:	7,304	677,32	668,82	668,82	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,304												

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2021	191,023	20684,69	20399,06	20399,06
30.04.2021	198,327	21362,01	21067,88	21067,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 16:11:53