

#129364#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Спортивная школа им. Белоглазовых
Ореховая 5, Калининград (Спортзал)
5207

Заводской номер счётчика 00270559	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	190,779	177,479	13.3

Подпись исполнителя _____



#129363#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 5207
Порядковый номер 7350
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270559
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	16,4	16,2	0,18	0,19	0,19
22.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	16	15,8	0,19	0,19	0,19
23.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,6	0,21	0,19	0,19
24.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	15,6	15,4	0,21	0,19	0,19
25.04.2025	-	0	0,01	0,01	0,01	24	0	0	14,8	14,6	0,23	0,19	0,19
26.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	14,2	14	0,22	0,19	0,19
27.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	13,8	13,5	0,28	0,19	0,19
28.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	13,4	13,1	0,31	0,19	0,19
29.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	13,6	13,3	0,33	0,19	0,19
30.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	13,7	13,4	0,32	0,19	0,19
01.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	13,7	13,4	0,32	0,19	0,19
02.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	13,9	13,6	0,33	0,19	0,19
03.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	13,9	13,6	0,33	0,19	0,19
04.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	13,9	13,5	0,32	0,2	0,19
05.05.2025	-	1,067	121,24	118,43	118,43	24	0	0	71,5	62,5	9	0,2	0,2
06.05.2025	-	1,218	168,85	164,89	164,89	24	0	0	72,1	64,7	7,39	0,2	0,2
07.05.2025	-	1,194	172,15	168,15	168,15	24	0	0	71,9	64,8	7,11	0,2	0,2
08.05.2025	-	1,122	154,78	151,22	151,22	24	0	0	71,4	64	7,42	0,2	0,2
09.05.2025	-	1,107	154,56	151,02	151,02	24	0	0	71,4	64	7,33	0,2	0,2
10.05.2025	-	1,103	153,05	149,51	149,51	24	0	0	71,7	64,3	7,39	0,2	0,2
11.05.2025	-	1,072	161,5	157,74	157,74	24	0	0	71,6	64,8	6,81	0,2	0,19
12.05.2025	-	0,741	87,47	85,43	85,43	24	0	0	71,7	63	8,67	0,19	0,19
13.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	21,3	24,7	-3,43	0,19	0,19
14.05.2025	-	0,445	22,63	22,1	22,1	24	0	0	71,4	51,2	20,16	0,2	0,2
15.05.2025	-	1,037	65,35	63,87	63,87	24	0	0	71,3	55	16,25	0,2	0,2
16.05.2025	-	0,957	65,51	64,03	64,03	24	0	0	70,4	55,5	14,95	0,2	0,2
17.05.2025	-	0,942	65,33	63,88	63,88	24	0	0	70,5	55,8	14,73	0,2	0,2
18.05.2025	-	0,912	62,59	61,16	61,16	24	0	0	70,3	55,3	14,92	0,2	0,19
19.05.2025	-	0,383	27,8	27,16	27,16	24	0	0	70,7	56,6	14,1	0,19	0,19
20.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	19,9	19,8	0,12	0,19	0,19
Итого:	-	13,3	1482,82	1448,6	1448,6	720	0	-	41,39	36,17	5,22	0,19	0,19

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
20.04.2025	177,479	29824,28	29411,36	29411,36
20.05.2025	190,779	31307,1	30859,96	30859,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения