

#97274#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/09/24г.-21/10/24г.

Абонент: Спортивная школа

Адрес: Ореховая,5

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 9.00°C

Заводской номер 00270559

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xAD59

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 21.09.2024 | 19,12    | 18,73    | 0,39     | 0        | 0       | 0       | 1,93         | 1,89         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 22.09.2024 | 18,95    | 18,55    | 0,4      | 0        | 0       | 0       | 1,93         | 1,89         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 23.09.2024 | 18,84    | 18,42    | 0,42     | 0        | 0       | 0       | 1,93         | 1,89         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 24.09.2024 | 18,75    | 18,32    | 0,43     | 0        | 0       | 0       | 1,93         | 1,89         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 25.09.2024 | 18,65    | 18,19    | 0,46     | 0        | 0       | 0       | 1,93         | 1,89         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 26.09.2024 | 18,59    | 18,14    | 0,45     | 0        | 0       | 0       | 1,93         | 1,89         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 27.09.2024 | 18,57    | 18,13    | 0,44     | 0        | 0       | 0       | 1,93         | 1,89         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 28.09.2024 | 18,11    | 17,74    | 0,37     | 0        | 0       | 0       | 1,93         | 1,89         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 29.09.2024 | 17,39    | 17,06    | 0,33     | 0        | 0       | 0       | 1,93         | 1,88         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 30.09.2024 | 16,76    | 16,41    | 0,35     | 0        | 0       | 0       | 1,92         | 1,88         | 0          | 24       | 0        | *  |
| 01.10.2024 | 67,82    | 62,84    | 4,98     | 141,07   | 138,12  | 138,12  | 1,95         | 1,91         | 0,687      | 24       | 0        | *  |
| 02.10.2024 | 67,14    | 62,6     | 4,54     | 267,7    | 262,2   | 262,2   | 1,97         | 1,94         | 1,189      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2024 | 69,1     | 63,4     | 5,7      | 195,93   | 191,7   | 191,7   | 1,97         | 1,95         | 1,092      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2024 | 68,55    | 60,72    | 7,83     | 126,75   | 124,06  | 124,06  | 1,97         | 1,95         | 0,971      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2024 | 68,72    | 55,11    | 13,61    | 67,74    | 66,28   | 66,28   | 1,97         | 1,95         | 0,9        | 24       | 0        |    |
| 06.10.2024 | 67,97    | 54,1     | 13,87    | 63,19    | 61,86   | 61,86   | 1,97         | 1,94         | 0,857      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2024 | 68,07    | 52,49    | 15,58    | 52,13    | 51      | 51      | 1,96         | 1,94         | 0,794      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2024 | 52,66    | 40,6     | 12,06    | 28,27    | 27,9    | 27,9    | 1,95         | 1,92         | 0,34       | 24       | 0        | *  |
| 09.10.2024 | 34,93    | 29,66    | 5,27     | 19,99    | 19,89   | 19,89   | 1,94         | 1,91         | 0,106      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2024 | 33,31    | 28,11    | 5,2      | 17,03    | 17,03   | 17,03   | 1,94         | 1,9          | 0,088      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2024 | 36,78    | 29,03    | 7,75     | 15,96    | 15,96   | 15,96   | 1,94         | 1,91         | 0,125      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2024 | 39,31    | 29,36    | 9,95     | 15,75    | 15,63   | 15,63   | 1,94         | 1,91         | 0,156      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2024 | 41,22    | 29,09    | 12,13    | 15,84    | 15,63   | 15,63   | 1,94         | 1,91         | 0,19       | 24       | 0        |    |
| 14.10.2024 | 42,41    | 28,55    | 13,86    | 15,82    | 15,66   | 15,66   | 1,94         | 1,91         | 0,215      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2024 | 48,52    | 42,39    | 6,13     | 103,43   | 102,22  | 102,22  | 1,95         | 1,92         | 0,627      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2024 | 50,15    | 45,06    | 5,09     | 158,43   | 156,52  | 156,52  | 1,96         | 1,93         | 0,796      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2024 | 50,31    | 45,51    | 4,8      | 165,45   | 163,47  | 163,47  | 1,96         | 1,93         | 0,783      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2024 | 49,47    | 44,92    | 4,55     | 165,41   | 163,47  | 163,47  | 1,96         | 1,92         | 0,744      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2024 | 49,35    | 44,88    | 4,47     | 149,31   | 147,59  | 147,59  | 1,96         | 1,92         | 0,655      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2024 | 49,51    | 44,99    | 4,52     | 139,18   | 137,58  | 137,58  | 1,95         | 1,92         | 0,62       | 24       | 0        |    |
| 21.10.2024 | 47,87    | 43,57    | 4,3      | 130,28   | 128,87  | 128,87  | 1,95         | 1,92         | 0,558      | 23       | 1        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 2054,6   | 2022,64 | 2022,64 |              |              | 12,493     | 743      | 1        |    |
| Средние:   | 41,51    | 36,02    | 5,49     |          |         |         | 1,94         | 1,91         |            |          |          |    |

| Дата          | V1      | M1      | M2      | Qo     | ВНР  | ВОС |
|---------------|---------|---------|---------|--------|------|-----|
|               | м3      | т       | т       | Гкал   | ч    | ч   |
| 20/09/2424:00 | 0       | 0       | 0       | 0      | 853  | 2   |
| 21/10/2424:00 | 2054,66 | 2022,64 | 2022,64 | 12,493 | 1596 | 3   |
| Итого:        | 2054,66 | 2022,64 | 2022,64 | 12,493 | 743  | 1   |

Период нормальной работы 713ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 1ч  
Время работы прибора после сброса 1644ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

