

#15496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 20.10.2021

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7350
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	0	0	0	0	0	24	1	45,9	40,8	5,04	0,9	0,6	-
03.10.2021	0	0	0	0	0	24	1	44,7	40,1	4,55	0,73	0,55	-
04.10.2021	0,218	53,12	52,62	52,62	9	15	1	44,6	40,4	4,17	0,48	0,47	-
05.10.2021	0,58	141,34	140	140	24	0	0	44,6	40,4	4,16	0,48	0,48	-
06.10.2021	0,574	148,94	147,55	147,55	24	0	0	44,3	40,4	3,89	0,54	0,52	-
07.10.2021	0,613	170,95	169,33	169,33	24	0	0	45,1	41,5	3,63	0,58	0,57	-
08.10.2021	0,702	159,87	158,15	158,15	24	0	0	47,8	43,4	4,46	0,58	0,58	-
09.10.2021	0,711	151,07	149,41	149,41	24	0	0	47,9	43,2	4,76	0,58	0,58	-
10.10.2021	0,719	148,59	146,93	146,93	24	0	0	48,1	43,2	4,91	0,58	0,58	-
11.10.2021	0,73	147,1	145,43	145,43	24	0	0	48,3	43,3	5,02	0,59	0,58	-
12.10.2021	0,764	145,93	144,29	144,29	24	0	0	49,1	43,8	5,32	0,57	0,56	-
13.10.2021	0,777	145,32	143,7	143,7	24	0	0	48,5	43,1	5,41	0,6	0,6	-
14.10.2021	0,818	144,58	142,88	142,88	24	0	0	49,8	44,1	5,75	0,61	0,61	-
15.10.2021	0,645	133,59	132,18	132,18	24	0	0	47	42	4,9	0,62	0,61	-
16.10.2021	0,574	105,27	104,08	104,08	24	0	0	48,6	43,1	5,52	0,62	0,6	-
17.10.2021	0,533	89,49	88,53	88,53	24	0	0	49	43	6,02	0,61	0,61	-
18.10.2021	0,737	121,69	120,37	120,37	24	0	0	48,6	42,5	6,13	0,62	0,61	-
19.10.2021	0,862	140,8	139,14	139,14	24	0	0	50,1	43,9	6,2	0,6	0,6	-
20.10.2021	0,668	140,35	138,96	138,96	24	0	0	45,3	40,5	4,83	0,58	0,58	-
Итого:	11,225	2288	2263,55	2263,55	393	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,225												

Общее время работы системы, ч 456
Период нормальной работы системы, ч 393

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2021	198,327	21362,02	21067,89	21067,89
20.10.2021	209,552	23650,02	23331,44	23331,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2021 7:33:11