

# #112655#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7350  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270559  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,96	187,15	184,71	184,71	24	0	0	52,5	47,3	5,22	0,2	0,19	6
21.12.2024	0,886	158,53	156,29	156,29	24	0	0	55	49,3	5,68	0,2	0,19	2,8
22.12.2024	0,729	138,96	137,04	137,04	24	0	0	53,4	48,1	5,34	0,2	0,19	4,4
23.12.2024	0,844	157,5	155,39	155,39	24	0	0	53,3	47,9	5,44	0,2	0,19	4,2
24.12.2024	0,938	162,84	160,58	160,58	24	0	0	54,6	48,7	5,84	0,2	0,19	1,8
25.12.2024	0,942	162,3	159,98	159,98	24	0	0	54,8	48,9	5,91	0,2	0,19	2,1
26.12.2024	0,91	162,01	159,78	159,78	24	0	0	54	48,3	5,69	0,2	0,19	3,8
27.12.2024	0,853	166,16	163,99	163,99	24	0	0	52,6	47,3	5,22	0,2	0,19	5,3
28.12.2024	0,877	163,25	161,08	161,08	24	0	0	53,5	48	5,45	0,2	0,19	4,3
29.12.2024	0,887	159,46	157,3	157,3	24	0	0	54,1	48,5	5,66	0,2	0,19	3,9
30.12.2024	0,875	159,71	157,55	157,55	24	0	0	53,3	47,8	5,55	0,2	0,19	4,8
31.12.2024	0,877	160,3	158,13	158,13	24	0	0	53,5	48	5,55	0,2	0,19	5,5
01.01.2025	0,892	160,66	158,45	158,45	24	0	0	54,1	48,4	5,66	0,2	0,19	4,2
02.01.2025	0,95	160,9	158,64	158,64	24	0	0	55,1	49,1	5,99	0,2	0,19	4
03.01.2025	1,101	162,98	160,36	160,36	24	0	0	58,8	51,9	6,87	0,2	0,19	-0,5
04.01.2025	1,143	167,86	165,14	165,14	24	0	0	58,8	51,8	6,94	0,2	0,19	-0,9
05.01.2025	1,195	167,8	165,04	165,04	24	0	0	59,6	52,4	7,24	0,2	0,19	-1,8
06.01.2025	1,136	167,71	165,03	165,03	24	0	0	58,4	51,5	6,9	0,2	0,19	-1,4
07.01.2025	0,938	167,71	165,54	165,54	24	0	0	52,7	47	5,67	0,2	0,19	4,9
08.01.2025	1,043	167,75	165,33	165,33	24	0	0	55,8	49,5	6,32	0,2	0,19	2,3
09.01.2025	1,083	167,94	165,37	165,37	24	0	0	56,9	50,3	6,57	0,2	0,19	0,7
10.01.2025	1,036	167,71	165,24	165,24	24	0	0	55,8	49,6	6,28	0,2	0,19	-
11.01.2025	1,113	167,62	165,02	165,02	24	0	0	57,8	51	6,76	0,2	0,19	-
12.01.2025	1,12	167,49	164,85	164,85	24	0	0	57,8	51	6,81	0,2	0,19	-
13.01.2025	1,118	168,38	165,76	165,76	24	0	0	57,4	50,6	6,76	0,2	0,19	-
14.01.2025	1,121	171,44	168,87	168,87	24	0	0	56,6	50	6,64	0,2	0,19	-
15.01.2025	1,02	171,04	168,65	168,65	24	0	0	54,4	48,4	6,06	0,2	0,19	-
16.01.2025	1,043	163,92	161,59	161,59	24	0	0	55,2	48,8	6,45	0,2	0,19	-
17.01.2025	1,041	156,52	154,31	154,31	24	0	0	54,6	47,9	6,76	0,2	0,19	-
18.01.2025	1,028	157,86	155,65	155,65	24	0	0	54,3	47,7	6,61	0,2	0,19	-
19.01.2025	1,101	157,88	155,56	155,56	24	0	0	56	48,9	7,08	0,2	0,19	-
20.01.2025	1,154	158,19	155,78	155,78	24	0	0	57,5	50,1	7,43	0,2	0,19	-
Итого:	31,954	5237,53	5162	5162	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,954												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2024	65,231	12128,61	11963,76	11963,76
20.01.2025	97,185	17366,14	17125,76	17125,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.01.2025 7:36:28